

Ciasna, dnia 7.10.2015r.

RGK.MB. 271.5.2015

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na kompleksową termomodernizację budynku oświatowo- komunalnego
w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1.W kosztorysie przyjęto montaż jednego zbiornika podziemnego na gaz. W projekcie natomiast są widoczne dwa zbiorniki. Proszę o wskazanie, ile zbiorników należy zamontować.

Odp.1 odp. należy zamontować jeden zbiornik

2.Proszę o sprecyzowanie, co wchodzi w skład systemu AKPiA w kotłowni.

Odp. 2 odp. w skład systemu AKPiA wchodzi automatyka pogodowa sterująca kotłem i pompą obiegową z czujnikiem zewnętrznym oraz system ASBiG składający się z modułu sterującego z akumulatorem i zasilaczem, detektor DEX, sygnalizator SL-32 oraz głowica MAG-3

3. W kosztorysie brakuje pozycji dotyczących wymiany baterii oraz ceramiki sanitarnej. Jeżeli takowa ma zostać wyceniona, proszę o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odp.3 odp. nie wymieniamy baterii i ceramiki, włączenie instalacji wody zimnej za zaworem głównym w danym lokalu z montażem wodomierza oraz zaworów odcinających.

4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania fundamentów pod zbiorniki gazowe. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

odp.4 fundamenty ujęte są w pozycjach 218-221

5.W przedmiarach instalacje wod-kan brak pozycji kosztorysowych demontażu i ponownego montażu miski ustępowej, pisuarów, umywałek, baterii. Proszę o uzupełnienie.

Odp.5 Nie wymieniamy baterii i ceramiki, włączenie instalacji wody zimnej za zaworem głównym w danym lokalu z montażem wodomierza oraz zaworów odcinających.

6.Czy inwestor przewidział, że do wykonania instalacji wod-kan trzeba będzie rozwalić nowo wyremontowane łazienek i następnie je odtworzyć. Proszę zatem o uzupełnieniu przedmiaru o te prace.

odp.6 Instalacje wewnątrz lokali pozostają bez zmian. (zgodnie z odpowiedzią nr 1)

7.W dokumentacji technicznej instalacje wod-kan nie obejmuje mieszkania nr 1 – brak dostępu. Czy zakres prac również tego nie obejmuje, jeśli tak to proszę o uzupełnienie. Jak z dostępem do tego mieszkania przy wykonywaniu instalacji c.o.

Odp.7 W czasie wykonywania inwentaryzacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 utrudniony był dostęp do ww lokalu. wg aktualnych informacji obecnie dostęp do lokalu jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu. w tym lokalu wykonać należy instalację CO i wod-kan wg standardów przyjętych dla pozostałych mieszkań.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej