

WÓJT GMINY CIASNA

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 17.06.2016r.

RGK.MB.1.2016

Wykonawcy wszyscy

---

Dotyczy : przetargu na Kompleksowa termomodernizację budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4 .

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Zapytanie Nr 1

Przedmiar instalacji c.o. obejmuje wykonanie izolacji rur o średnicach 35 mm, 28mm, 22mm. Proszę o potwierdzenie iż rur o średnicach 15mm i 18mm nie należy wyceniać.

Odp. Izolujemy tylko rury prowadzone w kanałach, pionów i gałęzek nie należy izolować.

Zapytanie 2

Proszę o sprecyzowanie jakie nawietrzaki należy zastosować higrosterowalne czy ciśnieniowe?

Odp. Należy zastosować nawietrzaki ciśnieniowe

W Ó J T

*mgr inż. Zdzisław Kulej*