

WÓJT GMINY CIASNA

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 17.06.2016r.

RGK.MB .271.1.2016

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na Kompleksowa termomodernizację budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4 .

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Zapytanie Nr 1

W projekcie na stronie 4 jest zapis ,że należy wykonać montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej , w projekcie na stronie 8 jest zapis, iż należy dokonać wymiany rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze srebrno-szarym, a w przedmiarze występują rynny ocynkowane plus malowanie .

Jakie rynny przyjąć do wyceny ?

Odp. Należy dokonać montażu nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze srebrno – szarym.

Zapytanie 2

W projekcie jest zapis Rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Brak tych robót w przedmiarze .

Prosimy o potwierdzenie , iż należy je wykonać.

Odp. Nie ma potrzeby rozkładać dodatkowej warstwy paraizolacyjnej.

Zapytanie Nr 3

Czy zastosować styropapę laminowaną papą jednostronnie czy obustronnie?

Odp. Należy zastosować styropapę laminowaną jednostronnie

Zapytanie 4

Czy po ułożeniu styropapy należy zastosować jednowarstwowe pokrycie dachu papą, czy dwuwarstwowe?

Odp. Po ułożeniu styropapy zastosować dwuwarstwowe pokrycie papą podkładową oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS o grubości 5,2 mm na osnowie z włókniiny poliestrowej.

Zapytanie Nr 5

Czy drzwi maja być stalowe czy aluminiowe ?

W zestawieniu stolarki jest zapis w zależności od grubości przyjętych profili aluminiowych, szerokości poszczególnych elementów mogą być inne niż te podane w zestawieniu.

Odp. Zastosować drzwi stalowe

Zapytanie 6

Z jakiego materiału jest wykonany dach. Jakie zastosować łączniki do styropapy do dachów betonowych czy drewnianych ?

Odp. Zastosować łączniki do betonu

Zapytanie 7

Zakres zadania obejmuje przełożenie istniejącej instalacji odgromowej. Proszę o udostępnienie rysunków, dokumentacji lub podanie wytycznych by można wycenić tę pozycję.

Odp. Inwestor nie dysponuje szczegółowym projektem instalacji odgromowej. Wyceny należy dokonać na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz własnych pomiarów.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej