



UWAGA!!

Płaskownik należy zamocować metalicznie do zbiornika.

Uziemić za pomocą sondy pionowej ocynkowanej

Usługi Projektowo-Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski			ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU OŚWIATOWYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 4, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA GAZU UZIEMIENIE ZBIORNIKA	SKALA -	DATA 07.2015	RYS. 9
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ANDRZEJ BORKOWSKI	NR UPR. SLK/1453/PWOS/06		PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH NOWAK	NR UPR. SLK/3774/PWOS/11		PODPIS