

INFORMACJA

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 z dnia 22.12.2015r. oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późniejszymi zmianami). Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna”:

Zmienia się zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

III Opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1.2.

Punkt ten po zmianie otrzymuje brzmienie:

1.2. Oprawy oświetleniowe typu A (patrz tab. 1) muszą spełniać założenia dokumentacji „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna” autorstwa mgr inż. Sebastiana Kulik; winny być wyposażone w zasilacz renomowanych producentów (np. MeanWell, Philips etc.) umożliwiające zaprogramowanie ≤ 5 -ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału sterującego z zewnątrz oraz posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na znak ENEC (tj. ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością) Oprawa ta winna być zbliżona wyglądem do wymienianych opraw sodowych, uwidoczniionych na zdjęciach poniżej:

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
5)

Punkt ten po zmianie otrzymuje brzmienie:

5) Kryterium „Utrzymanie strumienia świetlnego” – za spełnienie kryterium 5 punktów, za niespełnienie 0 punktów.

Warunkiem jest by oprawa w czasie 100 000h pracy utrzymywała strumień świetlny poziomie 90% (zgodnie z IES LM-80 / TM-21)

W O J T

mgr inż. *Zdzisław Kulik*