









LEGENDA:

-  Sterownik Perrot WaterControl SC 20
-  Pompa wspomagająca (Q=16m³/h przy p=7bar)
- Zrąszacze z wbudowanymi elektrozaworami
 -  Pełnoobrotowy z gumową donicą RVR VAC 13; R 27m; 16m³/h; 5,5bar
 -  Sektorowy LVZR WVAC 13; R 27m; 14.5m³/h; 5,5bar
-  PE-HD / PN10 63
-  Przewód sterujący YKsY 10(14)*1,5mm²
-  Przewód sterujący YKY 2(3)*1,5mm²

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243-102-850		Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna Nazwa opracowania: Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	
		Podpis	Tytuł rysunku:
Opracował:	Nazwiska	SCHEMAT UKŁADU NAWADNIANIA	
Projektant br. sanitarna	mgr inż. E. Fokczyńska Upr. Nr: 299/02		
		Data:	Nr rys.
		III.2016r.	2