

Ciasna, dnia 30.08.2017r.

Nr RGK.ID.271.5.2017

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytanie:

1. Zwracam się z prośbą o informację odnośnie parametrów pomp: wydajność oraz wysokość podnoszenia, dla pompowni P1 i P2.

Ad. 1.

Zgodnie z materiałami otrzymanymi od projektanta pompy posiadają następujące parametry:

pompownia P1

wydajność – 5,3 l

wysokość podnoszenia 32,4 m

pompownia P2

wydajność pompy 3,64 l/s

wysokość podnoszenia 10,66 m

Z poważaniem

WÓT

mgr inż. Zdzisław Kulej