



WYKAZ POMIESZCZEŃ

- 0.1 WIATROŁAP
- 0.2 HOL
- 0.3 WC MĘSKI
- 0.4 WC DAMSKI
- 0.5 SZATNIA
- 0.6 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
- 0.7 ŚWIELICA
- 0.8 ŚWIELICA
- 0.9 KORYTARZ
- 0.10 WIATROŁAP
- 0.11 POKÓJ BIUROWY
- 0.12 KLATKA SCHODOWA
- 0.13 KUCHNIA PODRĘCZNA
- 0.14 ZAPLECZE
- 0.15 TOALETA
- 0.16 KORYTARZ

OZNACZENIE URZĄDZEŃ

- KM - kuchenka mikrofalowa
- ZN - zmywarka do naczyń
- WŁ - wentylator łazienkowy
- ZS - zestaw gniazd w obudowie

RZECZOWNICWA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO

mgr inż. HENRYK NAŁUBEK Nr. upr. 77/93

Częstochowa, dn. 27.05.2005

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

STWIERDZAM

bez uwag

LEGENDA

- oprawa dla świetlówek prostych
- oprawa nasufitowa dla świetlówek kompakt.
- oprawa naścienna dla świetlówek kompakt.
- oprawa oświetlenia awaryjnego
- łącznik IP20
- łącznik IP44
- łącznik dla wentylatora łazienkowego
- gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyncze
- gniazdo wtykowe 230V, IP20, podwójne
- gniazdo wtykowe 230V, IP44, pojedyncze
- gniazdo wtykowe 230V, IP44, podwójne
- gniazdo wtykowe 400V
- czujka dymu
- przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- wyłącznik p.poż.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- A - oprawa dla świetlówki prostej typu OKN 236/O, 2xTL-D 36W, IP20 - Farel
- Aa - oprawa z modulem awaryjnym 2h dla świetlówki prostej typu OKN 236 Aw, 2xTL-D 36W, IP20 - Farel
- B - oprawa dla świetlówki prostej typu OKN 218/O, 2xTL-D 18W, IP20 - Farel
- Ba - oprawa z modulem awaryjnym 2h dla świetlówki prostej typu OKN 218 Aw, 2xTL-D 18W, IP20 - Farel
- C - oprawa dla świetlówki kompaktowej typu PK-109, 1xPL-S 11W, IP53 - Farel
- Ca - oprawa z modulem awaryjnym 2h dla świetlówki kompaktowej typu PK-109Aw, 1xPL-S 11W, IP53 - Farel
- D - oprawa szczelna dla świetlówek typu OPK 236, 2xTL-D 36W, IP65 - Farel
- E - oprawa przemysłowa dla świetlówki kompaktowej typu PF-75.S-WH, 1 x TC-D 13W, IP54 - Es-system
- F - oprawa numerowa dla świetlówki kompaktowej typu AVR 70.011, 11W, IP44 - Ensto
- G - oprawa szczelna dla świetlówek typu OPK 218, 2xTL-D 18W, IP65 - Farel

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

1) bez zastrzeżeń

2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

12.06.2005 Inż. Jerzy Więckowski

Lp. opinii Rzeczoznawca do spraw

27.05.2005 bezpieczeństwa i higieny pracy

nr upr. GIP 267/98 w grupach:

1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

ul. Boh. Katyńia 11/81

42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. (034) 363-36-72

ZPUH "ELTIS" - inż. Tadeusz Szmidt PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK BĄDĄCY PLACÓWKĄ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNA, UL. SZKOLNA 3		Skala 1:10
Przedmiot rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER I INSTALACJA ODGROMOWA		Nr rys. 4/
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83861/105/1552/82 05.2005r.
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.	05.2005r.
Sprawił	inż. Zygmunt Muchla	instal. elektr.	FT-83861/59/84 05.2005r.