

URZĄD GMINY CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Ciasna, dnia 22.09.2006r

RGK.MB 341-06/06

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu adaptacja budynku komunalnego w Dzielnej

W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy z dnia 18 września 2006r udzielamy odpowiedzi na treść zapytania.

Treść zapytania : Czy inwestor dopuszcza wykonanie wszystkich okien jednakowo w ramach prostych, czy też okna oznaczone do wykonania z łukiem górnym ramy należy wykonać dokładnie tak jak opisano w zestawieniu stolarki ?

Odpowiedz.: Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich okien jednakowo w ramach prostych z uwzględnieniem zamurowania łuków.

Z up. WÓJTA
mgr Jerzy Puszczowski
Sekretarz Gminy