

Ciasna, dnia 3 marca 2008r.

URZĄD GMINY CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
R GK.MB 431/2/08

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na zapytania skierowane w dniu 28 lutego 2008r do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania „ remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w hali sportowej w Ciasnej poniżej podajemy odpowiedzi :

Pytanie 1

Brak w przedmiarze pt. „Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku hali sportowej” branża budowlana dział 4 – WC dla niepełnosprawnych pozycji dotyczącej montażu sufitów podwieszanych

Odpowiedź 1

W kosztorysie ofertowym i cenie oferty należy uwzględnić brakującą pozycję (montaż sufitu podwieszanego zgodnie z projektem.

Pytanie 2

Brak rysunku „rzut parteru” w projekcie ogólnobudowlanym.

Odpowiedź 2

Brakujący rysunek został zamieszczony dodatkowo i znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Ciasna.

Pytanie 3

W przedmiocie robót pt. „Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku hali sportowej” branża sanitarna dział nr 2 „Węzeł sanitarny I pietra” poz. 162 jest montaż ustępów typu „kompakt” natomiast w projekcie jest montaż stelaża WC np. GEBERIT i analogicznie w dziale nr 3 „Węzeł sanitarny II piętra” poz. 220 jest montaż ustępów typu „kompakt”

Odpowiedź 3

Należy uwzględnić rozwiązanie z projektu, tj. montaż stelaża WC zarówno dla I – go i II piętra.

Pytanie 4

W przedmiocie robót pt. „ Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku hali sportowej „ branża sanitarna dział 4 „Parter – WC dla niepełnosprawnych” poz. 257-262 jest montaż stelaża np. GEBERIT oraz urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym natomiast w projekcie są urządzenia sanitarne typu „ kompakt”

Odpowiedź 4

Należy przyjąć montaż stelaża pod miskę WC tylko w kabinie zwykłej.

W obudowie tej ukryć należy również odpływy kanalizacyjne od umywalek.

SEKRETAŹ GMINY
Albino Pogoda
mgr Albino Pogoda