



Ilość odb. lub ozn.	2xWK	15	1	1	1	1	1	1	10	1	ZN
Moc zainst. [kW]	0,04	0,69	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	4,20
Nr pomieszczenia	0.3 0.7	0.3 - 0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4 - 0.7	0.5	0.5

OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT
H1	Lampka sygnalizacyjna czerwona	L 191-1	3	Legrand
F10	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 3-bieg.	S 313 B-16	1	Legrand
F9	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Legrand
F2-F8	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	7	Legrand
F1,F11	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	2	Legrand
Q2,Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, I∆=0,03 A, 4-bieg.	P304 40-30-A	2	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg.	FR 103 63	1	Legrand
	Rozdzielnica p.t. z drzwicz. izolac., 3x18 mod, IP40	Ekinoxe TX 3x18	1	Legrand

WYKAZ ELEMENTÓW T2

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
Częstochowa, ul. Warszawska 125
tel.:34 366 95 65; 502 312 216

Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNA, UL. SZKOLNA 3				Skala ---
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA T2 I SCHEMAT INSTALACJI				Nr rys. 8
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	03.2007r	
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.		03.2007r	
Sprawdził	inż. Mirosław Stanior	instal.elektr.	UAN-VIII/83861/30/87	03.2007r	