



Q1	Rozłącznik 40 A, 3-bieg.	FR 103 40	1	Fael
AWP	Rozdzielnica n.t., z szybką, czerwona, 7 mod., IP30	ALFA 3z	1	Sabaj
H1	Lampka sygnalizacyjna (czerwona)	L 191-1	3	Legrand
P1	Programator czasowy tygodniowy	0037 00	1	Legrand
T1	Transformator bezpieczeństwa 230/24V; 63VA	0042 54	1	Legrand
K1, K2	Stycznik "2z", 20A, 230V	SM320 230-2z	2	Legrand
F6	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Legrand
F4, F7, F10	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	3	Legrand
F5	Wyłącznik silnikowy o zakresie 0,10 - 0,16 A	M 250 0,16	1	Legrand
F3, F8, F9	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	3	Legrand
F1, F2	Wyłącznik silnikowy o zakresie 0,25 - 0,40 A	M 250 0,25	2	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, IΔ=0,03A, 4-bieg.	P304 25-30-A	1	Legrand
	Rozdzielnica n.t. z dwuzwizkami, 3x18 mod., IP55	RN 3x18-55	1	Legrand
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW TK				
SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S				

		"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		Częstochowa, ul. Warszawska 125	
Nazwa obiektu i adres		BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNIA, UL. SZKOLNA 3		Stelle ---	
Przedmiot rysunku		ROZDZIELNICA TK I SCHEMAT INSTALACJI		Nr rys. 10	
Projektował		inż. Tadeusz Szmidt	instal.elekt.	FT-83861/105/155262	03.2007r
Opracował		mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elekt.		03.2007r
Sprawdził		inż. Mirosław Stanior	instal.elekt.	UAN-VIII/83861/30/87	03.2007r