


H1	Lampka sygnalizacyjna czerwona	L 191-1	3	Legrand
F4-F7	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	4	Legrand
F2,F3	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	2	Legrand
F1,F8-F11	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	5	Legrand
Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, IΔ=0,03 A, 4-bieg.	P304 40-30-A	1	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔ=0,10 A, 4-bieg.	P304 25-100-A	1	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg.	FR 103 63	1	Legrand
OZN.	Rozdzielnica p.i. z drzwicz. metalow., 3x12 mod, IP40	RWN 3x12	1	Legrand
WYKAZ ELEMENTÓW T3				
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S				
			TYP	ILOSC PRODUCENT

 <b>"ELTIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA		Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.: 34 366 95 65; 502 312 216	
Nazwa obiektu i adres	<b>BUDYNEK PEŁNIACY FUNKCJE KULTURALNĄ          DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ          DZIELNIA, UL. SZKOŁNA 3</b>		Strona ---
Przedmiot rysunku	<b>ROZDZIELNICA T3 I SCHEMAT INSTALACJI</b>		Nr rys. <b>9</b>
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	03.2007r
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.	03.2007r
Sprawdził	inż. Mirosław Stanior	UAN-VIII/63861/20/87	03.2007r