

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

URZĄD GMINY CIASNA
L.dz. 357h Zal.
Wpł. dnia 12.03.2018
Skier do [podpis] Nr sprawy



Lubliniec, dn. 6 marca 2018 r.

1010421611

Gmina Ciasna

Sygnatura TD/OCZ/OMD/2018-03-06/0000002



Barkod: 1011336706

ul. Nowa 1a
42-793 CIASNA

Dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanej ogólnodostępnej strefy aktywności na działkach nr 355/55 i 447/51 przy ulicy Głównej w miejscowości Zborowskie względem istniejącej linii napowietrznej nN / naniesienie uzbrojenia terenu

Odpowiadając na pismo i wniosek z dnia 22.02.2018 r. (data wpływu – 27.02.2018 r.) informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urządzeń elektroenergetycznych WN, SN ani podziemnych urządzeń teletechnicznych. Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej nN oraz linii kablowej nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Jednocześnie informujemy, że na danym terenie znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. a także mogą znajdować się urządzenia teletechniczne innych podmiotów.

Na podstawie przedłożonego opracowania stwierdzono, iż zostały zachowane wymagane odległości projektowanej ogólnodostępnej strefy aktywności: plac zabaw, siłownia plenerowa i elementy małej architektury na działkach nr 355/55 i 447/51 przy ulicy Głównej w miejscowości Zborowskie od istniejącej linii napowietrznej nN. W związku z powyższym, opiniujemy pozytywnie usytuowanie projektowanej ogólnodostępnej strefy aktywności, pod warunkiem zastosowania się do niżej wymienionych wymogów:

1. Zachować wymagane odległości od linii napowietrznych nN zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych oraz pracy sprzętu budowlanego w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych WN.Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
3. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagała prowadzenia robót bez możliwości zachowania wymogów określonych wyżej, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z podmiotem eksploatującym daną sieć.
4. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa, TAURON Dystrybucja S.A. na linii napowietrznej nN przy ulicy Głównej w miejscowości Zborowskie wymieni istniejące przewody gołe typu AL na przewody izolowane typu AsXSn wraz z niezbędną wymianą słupów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji

[podpis]
Józef Sier

Załączniki:
- mapa szt. 1

Kopia:
- OMD