

Ciasna, dnia 21.02.2019r.

RGK.ID.271.01.2019

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zadania pn.: **Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna**

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie następującej treści:

Niniejszym pismem zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych rur PE SDR11 na rury PE100 SDR11 RC oraz wykonanie rurociągu metoda przewiertu sterowanego.

Z uwagi na zaprojektowaną sieć bezpośrednie przy krawędzi jezdni ul. Dworcowej nieuniknione jest osunięcie lub osiadanie krawędzi nawierzchni drogi z kamienia granitowego. Zaproponowana metoda w znacznym stopniu przyspieszy wykonanie prac jak i zminimalizuje ryzyko uszkodzenia istniejącej podziemnej infrastruktury.

Zaproponowane rury PE100 SDR11 RC charakteryzują się zwiększoną odpornością na skutki zarysowań i obciążenia punktowe i przeznaczone są dla alternatywnych technik układania rurociągów bez konieczności zastosowania podsypki i osypki oraz rur ochronnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza realizację przedmiotowego wodociągu metodą przewiertu sterowanego na wybranych odcinkach jedynie w uzasadnionych przypadkach, a ewentualne uzgodnienia dotyczące techniki układania rurociągu poczynione będą w trakcie prac.

Nawierzchnia ul. Dworcowej wykonana z kostki granitowej i w razie potrzeby może zostać częściowo rozebrana a następnie odtworzona do stanu pierwotnego – takie prace Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w ofercie.

Po konsultacji z Projektantem ws. materiału rurociągu, w przypadku realizacji metodą przewiertu sterowanego, Projektant wymaga zastosowania rur z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z PP (typ 3).

Z up. W Ó J T A
mgr Alina Pogoda
SEKRETARZ GMINY