

RGK.ID.271.5.2019

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych oraz węzłów sieciowych na terenie Gminy Ciasna ”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie następującej treści:

W związku z postępowaniem przetargowym na rozbudowę sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w m. Zborowskie w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych oraz węzłów sieciowych na terenie Gminy Ciasna, proszę odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakich średnic sieci dotyczy wymiana 6 węzłów sieciowych?
2. Jaki rodzaj nawiertek ma być użyty przy wykonywaniu przyłączy których nie obejmuje projekt?
3. Jaki powinien być SDR rury PE dla powyższych przyłączy?

Ponadto

Proszę o podanie warunków i uzgodnień o których mowa w zaświadczeniu wydanym przez Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa powiatowego w Lublińcu

Odpowiedź Zamawiającego:

ad.1 Wymiana węzłów sieciowych realizowana będzie na sieci Ø110.

Ad.2 Stosować należy nawiertki typu NWZ.

Ad.3 Dla przewodów przyłączy stosować należy rury o indeksie SDR11.

Odpowiedz dot. warunków i uzgodnień : Zamawiający udostępnia komplet uzgodnień poczynionych przez projektanta w celu opracowania kompletnego projektu.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej