

STAROSTA LUBLINIECKI  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

STAROSTA LUBLINIECKI  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

112  
Lubliniec dnia 13.2.2019 r.

WGK.6630.20.2019

Kopia  
z up. STAROSTY

Tomasz Hadzik  
Geodeta powiatowy

## Protokół z narady koordynacyjnej 20/2019

Sposób przeprowadzenia narady : bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : FB. BIO-SYSTEM Pracownia Projektowa Artur Kozłowski, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Grota-Roweckiego 7/1

Przedmiot narady : sieć kanalizacji sanitarnej w m. Panoszów dz. 47/2, 5/3, 455/163, 139, 167, m. Wędzina dz. 37, 182/45, 202/45, 52, 79, 70, 81, 315/9, 246/159, 337/155, 198/49, 363/43, 362/42, 358/42, 40, 498/45, 138, 578/64, 153, 71

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik –Geodeta Powiatowy

### Stanowiska uczestników narady :

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel ( imię i nazwisko)	Uwagi
1	STAROSTA LUBLINIECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	z up. STAROSTY Tomasz Hadzik Geodeta powiatowy	Stawili się uczestnicy narady koordynacyjnej wpisani w protokół. Pozostali powiadomieni uczestnicy nie brali udziału w naradzie.
2	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklańce	Terenowa Jednostka Eksploatacji Świerklańce Starszy Pracownik Ogry Pilchowiec	uzgodniono
3	PSG Sp. z o.o. Gazownia Ciechanów	Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych i. K. Tomasz Głogowski	u 73' (Uzgodniono)

4	<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Oddział w Częstochowie Wydział Dokumentacji	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych <b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.</p>	
5		<p>Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru <b>czerwonego</b>. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z <b>wytycznymi</b> stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p>	
6	<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Oddział w Częstochowie Starszy Specjalista ds. Dokumentacji <i>Sier</i> Józef Sier	<p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- linii <b>nN</b> - 1 m,</li><li>- linii <b>SN</b> - 2 m,</li><li>- linii <b>WN</b> - 5 m.</li></ul>	
7			
8			
9			

Załącznik do uzgodnienia

## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.