

Ciasna, dnia 9.04.2020r.

RGK.MB 271.1.2020

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Poniżej podajemy odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu :

- Czy lokale mieszkalne w budynkach w trakcie realizacji robót będą zajęte przez lokatorów?
- Czy lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach w trakcie realizacji robót będą opróżnione z mebli, sprzętu i innych ruchomości?
- Czy po wykonaniu robót w zakresie montażu stolarki wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać jakieś inne roboty w obrębie lokalu mieszkalnego/użytkowego, a jeżeli tak to jakie?

1. Proszę o wyjaśnienie czy kolor stolarki od strony wewnętrznej na budynkach w Panoszowie ma być również biały?

Odp. W założeniu należy w docieplanych budynkach nawiązać się do wymienionych już w jednym z lokali mieszkalnych w strefie parteru (dotyczy zarówno budynku w Panoszowie jak i w Zborowskim) stolarki okiennej – kolor Złoty Dąb (od wewnątrz biały)

2. Proszę o wyjaśnienie czy współczynnik U okien ma wynosić 1,1 W/m²K czy tylko sama szyba ma spełniać taki parametr?

Odp. Przyjęty współczynnik przenikania $U=1,1$ W/m²K dotyczy okien.

3. Proszę o wyjaśnienie czy na wszystkich trzech budynkach mają być okna trójkomorowe czy podwójnie szklone?

Odp. Dopuszczalne jest podwójne szklenie z zastrzeżeniem zachowania parametru przenikalności ciepła.

4. Czy lokale mieszkalne w budynkach w trakcie realizacji robót będą zajęte przez lokatorów?

Odp. Tak , lokale będą zajęte przez lokatorów

5. Czy lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach w trakcie realizacji robót będą opróżnione z mebli, sprzętu i innych ruchomości?

Odp. Lokale nie będą opróżniane z mebli, sprzętów i innych ruchomości.

WOJT
mgr inż. Zdzisław Kulej