

Uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/532/2018

Data: 26.11.2018 r.

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) ~~brak~~*)

urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Linia napowietrzna widoczna w terenie

* niepotrzebne skreślić

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Józef Sier

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000 uzupełnionej pomiarem bezpośrednim)
mapa zasadnicza ukł.: 6.141.26.23.4.3
PL-2000/18 6.140.26.03.2.1
układ wysokości: PL-KRON86-NH

Ciasna, ul. Zjednoczenia

jedn. ewidenc: 240703_2 – Ciasna
obręb ewidenc.: 0001 – Ciasna
data opracowania: 06.11.2018 r.
WGK.6642.1.1331.2018

LEGENDA:

W — Z100 — proj. wodociąg PE100 SDR 11 układany metodą wykopu otwartego

proj. zasuwa odcinająca DN100

Długość sieci wodociągowej ok. 80 m

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR 11
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20 cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci wodociągowej ustalić w trakcie montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h = 1,4 m, przewody posadowione powyżej ocieplić warstwą żużlu
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Rzędne włazów studzienek oraz skrzynek ulicznych dostosować do poziomu dróg i chodników
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Biuro projektów	PWN INZ Projektowanie Wykonawstwo Nadzór	ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 tel. +48 537 466 562	Inwestor: **Gmina Ciasna** ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna
Obiekt: Przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna			Rodz. opr.: PROJEKT BUDOWLANY
Treść: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**			Branża: SIECI SANITARNE
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2698/PWOS/08	
Asystent:	mgr inż. Angelika BARON-JANIK	–	–
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian KUREK	SLK/4851/PWOS/13	
Koordynator Projektu:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2698/PWOS/08	
Skala: 1:500	Data: 11.2018	Nr projektu: –	Nr rysunku: W-01

A3