



Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
Narada została przeprowadzona bez pomocy środków
komunikacji elektronicznej.

Termin narady: 20.11.2018
Miejsce narady: 42-700 Lubliniec, ul. Pańdrzewskiego 7

Znak sprawy: WCK.6630.0141.2018

LEGENDA:

— w — proj. wodociąg PE100 SDR 11 układany metodą wykopu otwartego
+ Z100 — proj. zasuwa odcinająca DN100

Długość sieci wodociągowej ok. 80 m

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR 11
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20 cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci wodociągowej ustalić w trakcie montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu $h = 1,4$ m, przewody posadowione powyżej ocieplić warstwą żużlu
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Rzędne włączów studzienek oraz skrzynek ulicznych dostosować do poziomu dróg i chodników
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pismem uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000
uzupełnionej pomiarem bezpośrednim)
mapa zasadnicza ukt.: 6.141.26.23.4.3
PL-2000/18 6.140.26.03.2.1

układ wysokości: PL-KRON86-NH

Za zgodności z oryginałem
mapy i dokumentacji
Upewnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
projektant: SLK/2699/PWOS/09

Ciasna, ul. Zjednoczenia

jedn. ewidenc.: 240703_2 - Ciasna
obrób. ewidenc.: 0001 - Ciasna
data opracowania: 06.11.2018 r.
WCK.6642.1.1331.2018

UWAGA!

Granice nieruchomości - nawiązanie do podłoża danych uzyskanych
z PZOK - baza EUB - System Informacji Przestrzennej Geo-Info.
Granice działek nie opiewają trytykę dołączonych.
Nie ustalono długości służbowej i granicznej.
Nie wykonano służbowej służby terenowej i granicznej
na niniejszej mapie!

Biuo projektów
ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800
tel. +48 537 466 562

Obiekt:
Przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia
w miejscowości Ciasna

Treść:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09		Data:	11.2018
Asystent:	mgr inż. Angelika BARON-JANIK	-		Nr projektu:	-
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian KUREK	SLK/4951/PWOS/13		Nr rysunku:	W-01
Koordynator Projektu:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09			

Inwestor



Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

Rodz. opr.
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
SIECI SANITARNE