

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU**

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 174

centr.: 34 356-32-85, 34 356-26-74

fax: 34 356-32-85

 psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 13.03.2019 r.

NS-ZNS-525-14/18

OPINIA SANITARNA

Działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu: 27.12.2018 r.) złożonego przez pełnomocnika Gminy Ciasna - Pana Artura Kozłowskiego reprezentującego firmę: F.B. „BIO-SYSTEM”, ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Tryb., dotyczącego uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w gminie Ciasna”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

uzgadnia

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany dotyczący budowy pn.: „Rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w gminie Ciasna”.

UZASADNIENIE

Rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w gminie Ciasna realizowana będzie na działkach o nr ewid.: 75/10, 224/5, 234/11, 236/5, 246/13, 454/128, 457/128 obręb 0007 Sieraków, jednostka ewidencyjna 240703_2 Ciasna, o przeznaczeniu drogowym. Projektowana sieć wodociągowa o całkowitej długości 3 189,00 m wykonana będzie z rur PE100 SDR11 PN16 ø 125 mm. Zostanie włączona do istniejącego wodociągu ø 225 mm w węźle W1, natomiast zakończona w węźle W136. Projektowany wodociąg zostanie wyposażony w niezbędne uzbrojenie, w tym 10 hydrantów p.poż. nadziemnych PN16 DN80. Po wykonaniu wodociągu przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać próbę ciśnieniową, następnie przewody przepłukać, zdezynfekować i ponownie płukać do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody. Użyte do budowy wodociągu materiały, wyroby i preparaty, w tym do dezynfekcji sieci muszą posiadać stosowne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do zastosowania.

Mając powyższe na uwadze uzgodniono projekt jak w sentencji.

Opinię należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją – rysunkiem, na którym naniesiono klauzulę stwierdzającą uzgodnienie projektu.

Załączniki: 1 egz. projektu budowlanego

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osinski

Otrzymuje:

1. F.B. „BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Tryb.

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. aa