DROGA GRUNTOWA



15cm – tłuczeń łamany o granulacji 0–60 mm

grunt rodzimy

zasypka zagęszczana co 30 cm, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1.0
grunt rodzimy lub piasek

kanał grawitacyjny ø200

głębokość posadowienia: zgodnie z profilem

DROGA ASFALTOWA



4cm – asfalt, warstwa ścieralna na całej szerokości

4cm – warstwa wiążąca

7cm – tłuczeń łamany o granulacji 0–31 mm

15cm – tłuczeń łamany o granulacji 0–60 mm

grunt rodzimy

zasypka zagęszczana co 30 cm, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1.0
grunt rodzimy lub piasek

kanał grawitacyjny ø200

głębokość posadowienia: zgodnie z profilem

Biuro Projektowe	***FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"*** ***PRACOWNIA PROJEKTOWA*** ul. Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax: 44 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiający	***Gmina Ciasna*** ***ul. Nowa 1A*** ***42-793 Ciasna***
Projekt	"ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI ORAZ WĘDZINA W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W GMINIE CIASNA"

Projektował	mgr inż. Artur Kozłowski	**Podpis**	**Nr uprawnień** 24/02/WŁ
E-mail	artur.kozlowski@bio-system.pl		
Opracował	mgr inż. Tomasz Marchewka	**Podpis**	
E-mail	biuro@bio-system.pl		
Sprawdził	mgr inż. Marcin Kaźmierczak	**Podpis**	**Nr uprawnień** LOD/1288/PWOS/09
E-mail	biuro@ekoplatforma.com		

Treść rysunku

SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG ASFALTOWYCH I GRUNTOWYCH

Branża SANITARNA	**Data opracowania** **Wrzesień 2019**	**Skala** -
Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY		**Nr arkusza** **ST-06**