

Katowice 15.04.2019 r.

Region Południowy  
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji  
Sebastian Huss  
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl  
tel. 32 710 14 51  
Nr pisma: RU204-504-142/2019

Inwestor: **Gmina Ciasna**  
**ul. Nowa 1a**  
**42-793 Ciasna**

Wnioskodawca **F.B. BIO – SYSTEM**  
**ul. Grota-Roweckiego 7/1**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii kol. nr 143 Kalety - Wrocław - Mikołów WP2 w Sierakowie Śląskim dla zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej w Gminie Ciasna".

PKP Telkol Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr Pf.28/TM/2019 z dnia 08.02.2019r (akceptacja wykazu opłat za uzgodnienia mail z dn. 04.03.2019r.) zwraca 1 egz. mapy z naniesioną orientacyjnie trasą naszego kabla teletechnicznego ziemnego wraz z zapasem w gruncie. Uzgadniamy zamierzenia projektowe dla zadania jw. z następującymi uwagami:

1. Występuje kolizja (skrzyżowanie) projektowanego zamierzenia z naszym kablem teletechnicznym. Jest to kabel ziemny ułożony w gruncie na głębokości 0,8 – 1,2 m. Głębokość ta mogła ulec zmianie na wskutek prac niwelacyjnych terenu.
2. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem robót ziemnych (i przewiertowych) należy wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia naszego kabla oraz jego zabezpieczenia na czas robót i docelowo pod nadzorem wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego wł. Spółki PKP Telkol Sp. z o.o. na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym i pod nadzorem technicznym wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
4. Wystąpienie o płatny nadzór techniczny należy kierować na adres: PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy 40-078 Katowice, ul. Sądowa 7 (e-mail: [Katowice@telkol.pl](mailto:Katowice@telkol.pl)) z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP Telkol Sp. z o.o.
6. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP Telkol Sp. z o.o., należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP Telkol Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie klientom PKP Telkol Sp. z o.o. za przerwy w łączności i przesyle danych

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP Telkol Sp. z o.o..

Powyższe uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wystawienia.

Jednocześnie informujemy, że korespondencję w sprawie uzgodnień dokumentacji technicznych dla terenu województwa śląskiego można kierować bezpośrednio na adres: PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice. Szczegóły na stronie internetowej: [www.telkol.pl/uzgodnienia](http://www.telkol.pl/uzgodnienia).

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA REGIONU

  
Wiesław Ignatruk