

Protokół z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Lublinieckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublińcu
w terminie do 2021-04-26

Znak sprawy: WGK.6630.40.2021

Wnioskodawca: BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Biela
42-700 Lubliniec, LUBLINIEC, ul. Piłsudskiego 23a/1

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Glinica ul. Lipowa

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć wodociągowa

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Tomasz Hadzik

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Aleksandra Górniak

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	GAZ-SYSTEM S.A.	pozytywne bez uwag	
	Tomasz Głogowski	Brak uwag	
2.	PSG Sp. z o.o. Zawiercie	nie dotyczy	
	Tomasz Drożdżyński	Nie dotyczy	
3.	Tauron Dystrybucja S.A.	pozytywne z uwagami	
	Józef Sier	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Projektowany wodociąg należy prowadzić w odległości nie mniejszej	