


(B)



3	Tuleja kołnierzowa Dy/Dn63/50 z PE 100 z kołn. stal. galwaniz. i uszczelką gumową	1	PE 100
2	Zasuwa kołnierzowa DN50 do ścieków – nr. kat. 2111 z przedłużonym trzpieniem teleskopowym z obudową i skrzynką uliczną	1	žel.
1	Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN/dn – 150/50	1	žel.
Poz.	Nazwa elementu	Sztuk	Mat.

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACYJNEGO"
2. SKRZYNKI ZASUWOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIĘ POPRZECZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI
3. ZASUWY ŻELIWNE NALEŻY MONTOWAĆ NA ELEMENTACH Z BETONU B 45, O WYMIARACH - DLA ZASUW DLA ZASUW DN 50 - 25 x 25 x 7 cm
4. ZMIANY TRASY PRZEWODU W MIEJSCACH OZNACZONYCH NA PLANACH SYTUACYJNYCH: K6, K7, K8, K9 - WYKONAĆ PRZECIĘCIE RURY

BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Biela UL. PIŁSUDSKIEGO 23a/1; 42-700 LUBLINIEC tel: (34) 356-13-33, 606-468-529; jacek_biela@op.pl				
TEMAT:	ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZEZINKOWE			
RYSUNEK:	SCHEMATY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ			
ADRES:	GLINICA UL. BRZEZINKOWE – DZ. NR 97, 95, 27/23, 58/14			
INWESTOR:	URZĄD GMINY CIASNA UL. NOWA 1A – 42-793 CIASNA			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTANT:	inż. JACEK BIELA	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. EWA FOKCZYŃSKA	715/01	10.2018	
SKALA:	B.S.	299/02	10.2018	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				RYS. NR: 6