

Pan Marcin Kaźmierczak jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka



Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Artur Kozłowski
upr. nr 24/02/WŁ
upr. nr NB.IV.7342/102/98

Otrzymują:

1. Marcin Kaźmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrków Trybunalski;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Ciasna , dnia 07.09.2018

Nr RGK.ID.271.9.2018

FB. „BIO-SYSTEM”

Artur Kozłowski

ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1

97-300 Piotrków Trybunalski

biuro@bio-system.pl

Dotyczy: zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski , Wędzina, Panoszków oraz kanalizacji i wodociągu w sięgaczu ul. Słonecznej w Sierakowie Śląskim”

W związku z pismem z dnia 05.09.2018 dotyczącym prośby o wydanie warunków technicznych dotyczących zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna” przedstawiam następujące warunki:

1. Wpięcie projektowanych sieci należy zaplanować do sieci istniejących usytuowanych w ul. Słonecznej.
2. Materiał przewodów rurowych – PVC typ ciężki (dla kanalizacji) oraz PE (dla wodociągu) o średnicach dostosowanych do planowanego przepływu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Wodociąg należy zaprojektować w oparciu również o przepisy przeciwpożarowe (zastosowanie hydrantów zewnętrznych na sieci w odpowiednim rozstawie oraz uzgodnienie dokumentacji pod względem przeciwpożarowym.
4. Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić na działkę odbiorcy i zakończyć studnią wodomierzową. W załączeniu przesyłam kartę katalogową studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Proszę o zastosowanie w dokumentacji rozwiązań równoważnych (bez wskazywania producenta).
5. Przyłącza sanitarne należy doprowadzić na działkę odbiorcy i zakończyć studnią rewizyjną z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 425 mm.
6. Projektowane sieci należy prowadzić w pasie drogowym.
7. Włazy kanalizacyjne projektować jako betonowe (żeliwne z wypełnieniem betonowym)

Otrzymuje:
1. Adresat
2.A/a

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Artur Kozłowski
upr. nr 24/02/WŁ
upr. nr NB.IV.7342/102/98

Zpoważaniem:

WÓJT

mgr inż. Ryszard Kulej

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Ciasna , dnia 09.01.2019

Nr RGK.ID.271.9.2018

FB. „BIO–SYSTEM”
Artur Kozłowski
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski
biuro@bio-system.pl

Dotyczy: uzgodnień do zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu do ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”

W związku z pismem z dnia 29.10.2018 dotyczącym prośby o uzgodnienie dla zadania pn. : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu do ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna , po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej informuję, że uzgadniam przedstawione rozwiązania projektowe w zakresie lokalizacji projektowanych sieci na działkach 694/3, 699/4 oraz 535/4 będących własnością Gminy Ciasna. Jednocześnie akceptuję i wyrażam zgodę na włączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej, zlokalizowanej na działce nr 535/4 w ciągu ul. Słonecznej.

Otrzymuje:
1. Adresat
2.A/a

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Artur Kozłowski
upr. nr 24/02/WŁ
upr. nr NB.IV.7342/102/98

Z poważaniem:

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kulej

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 174

centr.: 34 356-32-85, 34 356-26-74

fax: 34 356-32-85

psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 19.11.2018 r.

NS-ZNS-525-9/18

OPINIA SANITARNA

Działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2018 r. złożonego przez pełnomocnika Gminy Ciasna - Pana Artura Kozłowskiego reprezentującego firmę: F.B. „BIO-SYSTEM” ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Tryb., dotyczącego zaopiniowania dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu do ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna” – w części dotyczącej sieci wodociągowej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

uzgadnia

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany dotyczący budowy pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu do ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna” – w części dotyczącej sieci wodociągowej.

UZASADNIENIE

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski obejmuje budowę nowego wodociągu w sięgaczu do ul. Słonecznej (dz. nr 694/3 i 699/4). Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej w ulicy Słonecznej sieci wodociągowej w punkcie Tr1 (dz. nr 535/4). Wodociąg o łącznej długości 183,00 m wykonany będzie z rur PE100 SDR17 PN10 ø 110 mm. Wodociąg zostanie wyposażony w niezbędne uzbrojenie, w tym 1 hydrant nadziemny DN80. Projektowany wodociąg zostanie zabezpieczony przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego poprzez wykonanie bloków oporowych. Na całej długości wodociągu będzie ułożona taśma ostrzegawcza. Po wykonaniu wodociągu przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać próbę ciśnieniową, następnie przewody przepłukać, zdezynfekować i ponownie płukać do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody. Użyte do budowy wodociągu materiały i wyroby będą posiadać świadectwa dopuszczenia do zastosowania.

Mając powyższe na uwadze uzgodniono projekt jak w sentencji.

Opinię należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją – rysunkiem, na którym naniesiono klauzulę stwierdzającą uzgodnienie projektu.

Załączniki: 1 egz. projektu budowlanego

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
leś med Mieczysław Osiński

Otrzymuje:

1. F.B. „BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Tryb.

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. aa

Artur Kozłowski
Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Artur Kozłowski
upr. nr 24/02/WŁ
upr. nr NB.IV.7342/102/98

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lubliniec dnia 12.12.2018r.

WGK.6630.145.2018

Kopia
z up. STAROSTY

Tomasz Hadzik
Geodeta powiatowy

Protokół z narady koordynacyjnej 145/2018

Sposób przeprowadzenia narady : bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : FB. BIO-SYSTEM FB. BIO-SYSTEM Pracownia Projektowa Artur Kozłowski,
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Grota-Roweckiego 7/1

Przedmiot narady : sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Sieraków przy ulicy Słonecznej

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik –Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestników narady :

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel (imię i nazwisko)	Uwagi
1	STAROSTA LUBLINIECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	z up. STAROSTY Tomasz Hadzik Geodeta powiatowy	Stawili się uczestnicy narady koordynacyjnej wpisani w protokół. Pozostali powiadomieni uczestnicy nie brali udziału w naradzie.
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Wydział Dokumentacji		Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
3	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie 3 Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Józef Sier		Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.
4	POLSKA SP. J. A GAZOWNICA SP. Z O.O.	uzgodniono bez uwag 73	

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Artur Kozłowski
upr. nr 20/02/MWL
upr. nr NB.IV.7342/102/98

4	<p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Terenowa Jednostka Eksploatacji Oddział w Świerklanach Częstochowa ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany Słodzi Prasownik Olga Pilchowiec</p> <p><i>hepachubus</i></p>		
5			
6			
7			
8			
9			

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. **Artur Kozłowski**
upr. nr 24/02/WŁ
upr. nr NB.IV.7342/102/98