

LEGENDA:

- Z80 - proj. wodociąg PE100 SDR 11 układany metodą wykopu otwartego
- H01 - proj. zasuwą odcinającą DN80
- KS - proj. hydrant nadziemny DN80
- S1 - proj. kanalizacja sanitarne grawitacyjna PVC-U
- KS - proj. studzienka kanalizacji sanitarnej
- RS1 - proj. kanalizacja sanitarne ciśnieniowa PE100 SDR17
- KS - proj. studzienka rozprężna kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

- Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR 11, kanalizacyjne z rur PVC-U lub PE
- Przewody układać na podsypos i obsypać piaskowej o grubości min. 20 cm
- Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci wodociągowej/kanalizacyjnej ustalić w trakcie montażu
- Min. przykrycie wodociągu h=1,4 m, kanalizacji h=1,2 m, przewody posadowione powyżej ocieplić warstwą żużlu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Rzędne wstaw studzienek oraz skrzynek ulicznych dostosować do poziomu dróg i chodników
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000 uzupełnionej pomiarem bezpośrednim)
mapa zasadnicza ukt.: 6.141.26.20.1.1
PL-2000/18 6.141.26.20.1.2
6.141.26.20.1.3
6.141.26.20.1.4
układ wysokości: PL-KRON86-NH

Zborowskie, ul. Borkowa



jedn. ewidenc.: 240703_2 – Ciasno
obręb ewidenc.: 0009 – Zborowskie
data opracowania: 06.11.2018 r.

WGK.6642.1.1331.2018

UWAGA !

Granice nieruchomości – poniesiono na podstawie danych uzyskanych z PZGK – baza EGB – System Informacji Przestrzennej Geo-Info.
Granice działek nie spełniają kryteriów dokładnościowych.
Nie ustalano obciążen służebnościami gruntowymi.
Nie wykluca się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wskazanych na niniejszej mapie !

Długość sieci wodociągowej ok. 215 m
Długość sieci kanalizacyjnej ok. 220 m

Biuro projektów				Inwestor	
ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice				Gmina Ciasna	
					
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com				ul. Nowa 1a	
tel. +48 883 205 800				42-793 Ciasno	
Obiekt:				Rodz. opr.	
Rozbudowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowań na działkach 569/98 oraz 527/98				PROJEKT BUDOWLANY	
Treść:				Branża:	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				SIECI SANITARNE	
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Bortorniej MAOR	SK/2893/PMS/09		Data:	11.2018
Asystent:	mgr inż. Angelika BARON-JANIK	-	-	Nr projektu:	-
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian KUREK	SK/4651/PMS/13		Nr rysunku:	W-01
Koordynator Projektu:	mgr inż. Bortorniej MAOR	SK/2893/PMS/09			