

Ciasna , dnia 27.11.2018

Nr RGK.ID.271.9.2018

FB. „BIO–SYSTEM”
Artur Kozłowski
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski
biuro@bio-system.pl

Dotyczy: zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Panoszków oraz Wędzina w Gminie Ciasna”

W związku z pismem z dnia 22.11.2018 dotyczącym prośby o wydanie warunków technicznych dotyczących zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Panoszków oraz Wędzina w Gminie Ciasna” przedstawiam następujące warunki:

1. Wpięcie projektowanej sieci należy zaplanować do projektowanej przez Państwa sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Długiej.
2. Materiał przewodów rurowych – PVC typ ciężki (dla kanalizacji) o średnicy dostosowanej do planowanego przepływu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy (zalecana średnica fi200mm).
5. Przyłącza sanitarne należy doprowadzić na działkę odbiorcy i zakończyć studnią rewizyjną z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 425 mm. (Zalecana średnica przewodu rurowego przyłącza : 160mm)
6. Projektowane sieci należy prowadzić w pasie drogowym z odtworzeniem nawierzchni.
7. Włazy kanalizacyjne projektować jako betonowe (żeliwne z wypełnieniem betonowym)

Otrzymuje:

1. Adresat
- 2.A/a

Z poważaniem:

WOJT
mgr inż. Zdzisław Kulej