

Ciasna, dnia 01.08.2022r.

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciasna w 2022r. - etap VI”.**

1. Ile posesji jest objęte demontażem, transportem i unieszkodliwieniem a ile tylko transportem i unieszkodliwieniem?

Ad1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z zabudowań gospodarczych - 7 posesji
- transport i unieszkodliwienie - 6 posesji

2. Ile z budynków objętych demontażem to budynki mieszkalne a ile gospodarcze? Ile jest płyt falistych a ile płaskich?

Ad2. Demontaż transportem i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z zabudowań objętych jest 7 budynków gospodarczych. Inwestycja nie obejmuje żadnego budynku mieszkalnego. Zgłoszone do unieszkodliwienia są wyłącznie płyty faliste – 11,441 Mg

3. W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile płaskich?

Ad.3. Zgłoszone do samego odbioru są wyłącznie płyty faliste - 3,009 Mg

4. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji budynku lub wnętrza budynku?

Ad.4 Zakres prac obejmuje demontaż wyrobów azbestowych z pokryć dachowych.

5. Czy do demontażu i/lub odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem?

Ad.5. Do demontażu i odbioru nie przewidziano płyt warstwowych typu PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyt warstwowych na drewnianym stelażu i wypełnionych styropianem.

6. Czy do demontażu i/lub odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje?

Ad.6. Nie

7. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach: wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych czy po wichurach?

Ad.7 Nie

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej