

**Budownictwo**  
**Przemysław Zawadzki**  
ul. Moniuszki 4c  
46 – 220 Byczyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2022 r. dot. uzgodnienia projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Glinica, stanowiącej ulicę boczną do ul. Brzezinkowe w Glinicy w zakresie kolizji z uzbrojeniem terenu w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Uzgodnienie powyższe dokonuję z poniższymi warunkami:

1. Inwestycję należy prowadzić zachowując odległości od istniejących elementów infrastruktury technicznej zgodnie z: ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028) oraz Polskimi Normami.
2. W obrębie przedmiotowej inwestycji z innymi sieciami należy zwrócić się i uzgodnić z zarządcą tych sieci.
3. Z uwagi na istniejące w obszarze inwestycji sieci w trakcie prac Wykonawca robót zachować musi szczególną ostrożność, a wszelkie szkody powstałe w wyniku tych prac obciążają Inwestora.
4. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.
5. W obrębie skrzyżowania przedmiotowej inwestycji z siecią wodociągową prace należy prowadzić w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci wodociągowej w Gminie Ciasna.
6. W obrębie skrzyżowania przedmiotowej inwestycji z siecią kanalizacyjną prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Gminą Ciasna.
7. W obrębie skrzyżowań z sieciami przewody należy ułożyć w rurze osłonowej.
8. W przypadku napotkania bądź kolizji z przewodami wodociągowymi/kanalizacyjnymi należy zabezpieczyć przewody wodociągowe/kanalizacyjne.  
Wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości wodociągu/kanalizacji. Na czas prowadzonych robót należy zabezpieczyć odkryte przewody przed uszkodzeniem. Należy zachować minimalną odległość pionową równą 20 cm od przewodów: kanalizacji deszczowej/wodociągowej/kanalizacyjnej. Po zakończeniu robót przestrzeń w obrębie skrzyżowania wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając ręcznie w celu uniknięcia obsunięcia przewodu.
9. Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywki (przekopy kontrolne) w celu sprawdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci. W przypadku stwierdzenia posadowienia na rzędnej innej niż w projekcie należy poinformować projektanta w celu dokonania korekty profilu sieci.



10. Wszelkie prace związane z kolizją sieci kanalizacji winny zostać wykonane pod nadzorem administratora sieci kanalizacyjnej, Urzędem Gminy Ciasna tel. 34 35 72 770. Zastrzega się konieczność odbioru protokolarnego przez administratora sieci kanalizacji przed ułożeniem warstwy asfaltowej.
11. Wszelkie prace związane z kolizją sieci wodociągowej winny zostać wykonane pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej Gminy Ciasna. Zastrzega się konieczność odbioru protokolarnego przez administratora sieci wodociągowej przed ułożeniem warstwy asfaltowej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do tutejszego Urzędu o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Zgoda zarządcy przedmiotowego terenu wyrażona w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

Z poważaniem

WÓJT

*mgr inż. Zdzisław Kulej*