

Ciasna , dnia 30.10.2018

Nr RGK.ID.271.9.2018

FB. „BIO–SYSTEM”
Artur Kozłowski
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski
biuro@bio-system.pl

Dotyczy: zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w obrębie ul. Długiej, ul. Oleskiej i Strzelnicy oraz w Ciasnej przy ul. Lipowej”

W związku z pismem z dnia 25.10.2018 dotyczącym prośby o wydanie warunków technicznych dotyczących zadania: **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej w Gminie Ciasna”** przedstawiam następujące warunki:

1. Wpięcie projektowanej sieci należy zaplanować do sieci istniejącej na skrzyżowaniu ulic długiej oraz Stawowej w Sierakowie Śląskim.
2. Materiał przewodów rurowych – PVC typ ciężki (dla kanalizacji) o średnicy dostosowanej do planowanego przepływu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Przyłącza sanitarne należy doprowadzić na działkę odbiorcy i zakończyć studnią rewizyjną z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 425 mm.
6. Projektowane sieci należy prowadzić w pasie drogowym
7. Włazy kanalizacyjne projektować jako betonowe (żeliwne z wypełnieniem betonowym)

Otrzymuje:

1. Adresat
- 2.A/a

Z poważaniem:

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej