

Katowice 09.08.2021r.

Region Katowice
P. O. Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji
Mirosław Wadas
e-mail: Mirosław.Wadas@telkol.pl
tel. 32 710 57 53
Nr pisma: RU4-504-515/2021

BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Biela
ul. Piłsudskiego 23a/1
42-700 Lubliniec

Dotyczy: uzgodnienia przekroczenia torowiska kolejowego na działkach nr 244/74, nr 170 , arkusz mapy – 7 Sieraków w Sierakowie Śląskim w ramach zadania: „Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej - Dy125 oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej Dy 63 -PE na działkach kolejowych w Sierakowie Śląskim”.

PKP TELKOL sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2021r (wpływ do Regionu w Katowicach dnia 13.07.2021r.) zwraca 1 egz. planu zagospodarowania terenu z naniesioną orientacyjnie trasą naszego kabla teletechnicznego ziemnego w gruncie. Uzgadniamy zamierzenia projektowe dla zadania jw. z następującymi uwagami:

1. Występują kolizje (skrzyżowania i zbliżenia) projektowanych przewiertów i przycisków sterowanych z naszym kablem teletechnicznym. Jest to kabel ziemny typu TKD ułożony w gruncie na głębokości 0,8 – 1,2 m. Głębokość ta mogła ulec zmianie na skutek prac niwelacyjnych terenu.
2. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem robót ziemnych (i przewiertowych) należy wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia naszego kabla oraz jego zabezpieczenia na czas robót i docelowo pod nadzorem wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
3. Wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres: ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice (e-mail: Katowice@telkol.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
4. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL Sp. z o.o.

Powyższe uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA REGIONU

Sebastian Huss