Uwagi:
1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przejścia kanalizacji pod drogą powiatową (ul. Wiejska) należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu/przecisku sterowanego

## LEGENDA:

- obszar oddziaływania obiektu bud.
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

P... ... (-...) ... - proj. pompownia ścieków

S... ... (-...) ... - proj. studnia DN1000

S... ... (-...) ... - proj. studnia DN600

St... ... (-...) ... - proj. studzienka przyłączeniowa DN425

SR... ... (-...) ... - proj. studnia rozprężna DN1000

Tr... ... (-...) ... - proj. trójnik DN200/160

Zpk... ... (-...) ... - proj. zaślepka/korek PVC

- proj. rura ochronna dwudzielna na kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
- proj. rura przewiertowa/ochronna na rurociągach kanalizacyjnych

PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 i=2.05% L=36.41m - oznaczenie materiału, średnicy, spadku, długości

0.5m - domiary

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca: | **"ALFA" Bożena Habrajska<br>ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice** | | | |
| temat: | „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA” | | | |
| adres: | Molna, ul. Łąkowa, Tylna, Wiejska. | | | |
| inwestor: | GMINA CIASNA<br>ul. Nowa nr 1a, 42-793 Ciasna | | | |
| projektował: | mgr inż. Rafał Górny<br>nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17 | | | |
| sprawdził: | mgr inż. Cezary Stępień<br>nr ewid. upr.443/02 | | | |
| opracował: | mgr inż. Kornel Lewandowski | | inż. Sylwia Sowa | |
| branża sanit. | stadium:<br>PB | data:<br>09.2022 | skala:<br>1:500 | rys.nr<br>1.3 |
| temat rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu - część 3 | | | |