

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1 a , 42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 21.10.2008r.

Nr RGK.ID.ZP-6/08

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa wodociągu doprowadzającego wodę pitną do miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Do przedmiaru robót należy wprowadzić pozycję KNR 7-08 0104-02. Układ do pomiaru cieczy. Przepływomierz kołnierzowy Dn 150 składający się z :

- CellBox-W STD lub zamiennik o identycznych parametrach – 1 szt.
- zewnętrzny przetwornik ciśnienia – 1 szt.
- ekrany wizualne punktów pomiarowych – 1 kpl.
- adaptacja mapy sieci wizualnej TelWin lub zamiennik o identycznych parametrach – 1 szt.
- przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 – 1 kpl.
- słupki telemetryczne z przetwornikiem pomiarowym przepływomierza oraz CellBox-H lub zamiennik o identycznych parametrach – 1 kpl.
- zasuwki Dn 200 – 2 szt.
- redukcje Dn 200-150 – 2 szt.
- kruciec żeliwny FF Dn 150 L 1000 – 2 szt.
- kruciec kołnierzowy FW 225 – 2 szt.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Konicki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej