

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA


40-022 Katowice
ul. Konstantego Damrota 16
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.gov.pl/web/wios-katowice

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzasańska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 325/2024



Sygnatura protokołu	DCIN.7023.691.2024.PC
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Gmina CIASNA - Oczyszczalnia Ścieków w m. Sieraków Śląski, Nowa 1a, 42-793 Ciasna, Gmina Ciasna (wiejska), Powiat lubliniecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w miejscowości Sieraków Śląski. Instalacje: 1 (160) par.3 ust.1 pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Adres kontrolowanej działalności	Sieraków Śląski ul. Stawowa 2B 42-793 Ciasna
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398416
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy
Rejestracja	Jednostka samorządowa
Telefon/ fax.	343535100 343535105
Adres strony internetowej:	www.ciasna.pl
email	ciasnargk@ug.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Zdzisław Kulej Stanowisko Wójt Gminy
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Patrycja Dawidowicz Stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	Aleksandra Bejm	gospodarki wodnej Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
--	-----------------	--

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Ciasna
Adres do korespondencji	Gmina Ciasna (wiejska), Powiat lubliniecki
Regon	151398416
Rejestracja	Jednostka samorządowa
Telefon/ fax.	(034) 35-35-100/ (034) 35-35-105

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	16-10-2024
Data zakończenia kontroli	03-02-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	14-01-2015
Okres objęty kontrolą	2022 – 16.10.2024
Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	nie
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Piotr Ceglarek	St. inspektor	12080
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Piotr Susek	młodszy specjalista GIOŚ CLB Oddział w Katowicach Pracownia w Częstochowie	111/2024
	Bartłomiej Liszczyk	młodszy specjalista GIOŚ CLB Oddział w Katowicach Pracownia w Częstochowie	
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Niniejsza kontrola Gminy Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Sierakowie Śląskim ul. Stawowa 2B, została przeprowadzona w związku z anonimowym zgłoszeniem przesłanym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dotyczącym między innymi nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej oraz

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

zagospodarowania osadów ściekowych powstających w związku z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 425) kontrola zalicza się do kontroli pozaplanowych, interwencyjnych. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o IOŚ do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236 z późn. zm.) zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

W dniu 16.10.2024 r. przedłożono Panu Zdzisławowi Kulej – Wójtowi Gminy Ciasna pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, które zostało przyjęte i podpisane bez zastrzeżeń – **załącznik nr 1.**

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

Właścicielem i eksploatatorem komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim jest Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

Gmina Ciasna posiada system kanalizacji rozdzielczej. Ścieki komunalne odprowadzane są do dwóch oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Ciasna oraz Sieraków Śląski. Każda z oczyszczalni obsługuje odrębną aglomerację.

Do Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim dopływają ścieki z miejscowości: Sieraków, Panoszów, Wędzina. Oczyszczalnia w Sierakowie Śląskim obsługuje 3991 mieszkańców. Na oczyszczalni znajdują się punkt zlewny ścieków dowożonych, do którego za pośrednictwem taboru asenizacyjnego ścieki dowożone są z gminy Ciasna.

Pismo z dnia 08.11.2024 r. znak: RGK.SW.7021.154.2024 (odpowiedź na wykaz dokumentów do przygotowania) stanowi **załącznik nr 2.**

Lokalizacja

Oczyszczalnia położona jest w północno-zachodniej części gminy Ciasna w miejscowości Sieraków Śląski przy ul. Stawowej 2B, na działkach o nr ewid. 75, 76, 77, 78 oraz 79, obręb 0007 Sieraków.

Kopie informacji z rejestru gruntów z dnia 06.11.2024 r. dla działek o nr ewid.: 75, 77, 79, 76, 78 stanowią **załącznik nr 3.**

Obiekt graniczy:

- od strony północnej oraz zachodniej z terenami użytkowanymi rolniczo,
- od strony południowej w rowem melioracyjnym RD-I,
- od strony wschodniej z dwutorową magistralą kolejową (linią nr 143, relacja Kalety – Wrocław Popowice).

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w kierunku zachodnim w odległości ok. 180 m od ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

Charakterystyka instalacji oczyszczalni ścieków

Ścieki dopływające z sieci kanalizacyjnej trafiają do studni wyposażonej w kratę koszą (o prześwicie między prętami kosza wynoszącymi 2 cm), gdzie następuje pierwszy etap mechanicznego oczyszczania ścieków mającego za zadanie ochronę pomp pompowni głównej, do której, ścieki trafiają ze studni za kratą koszową. Pompownia główna wyposażona jest w dwie pompy zatapialne, którymi ścieki pompowane są na kolejny (główny) etap oczyszczania mechanicznego – węzeł sit bębnowych, w ilości dwóch sztuk, o prześwicie sit 2 mm. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki kierowane są układem przewodów do dwóch reaktorów technologicznych lub do zbiornika ścieków dowożonych w celu ich rozcieńczenia. Każdy reaktor składa się z trzech zblokowanych komór:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

- zbiornika buforowego,
- właściwej komory oczyszczania biologicznego SBR,
- zbiornika osadu nadmiernego – zagęszczacza.

Technologia oczyszczania opiera się na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego oraz redukcji biogenów (N i P). Praca reaktora sekwencyjnego odbywa się cyklicznie według ustalonego trybu zaprogramowanego w sterowniku oczyszczalni. Praca procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowana jej przebieg jest wizualizowany na monitorze komputera. Cykl pracy składa się z kilku faz: napełniania i napowietrzania, mieszania, sedymentacji i dekantacji. W reaktorze realizowane są następujące procesy cząstkowe:

- usuwanie związków węgla organicznego i amonifikacja azotu organicznego,
- nitrifikacja – utlenianie związków azotu amonowego do azotynów i azotanów,
- denitryfikacja – redukcja azotynów i azotanów do azotu cząsteczkowego,
- stabilizacja tlenowa osadu,
- redukcja fosforu na drodze biologicznej,
- sedymentacja – klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie,
- dekantacja – odprowadzenie ścieków sklarowanych do odbiornika.

Do napowietrzania ścieków zastosowano ruszt z dyfuzorami membranowymi zainstalowany na dnie komór reaktorów. Ruszt zasilany jest sprężonym powietrzem przez układ czterech dmuchaw zlokalizowanych w stacji dmuchaw. Po biologicznym oczyszczeniu i sklarowaniu ścieki są odprowadzane okresowo poprzez komory odpływu do rowu RD – I i dalej do Potoku Jeżowskiego, który znajduje się w obrębie obszaru dorzecza rzeki Odry, w regionie wodnym Warty. Pomiar ilości ścieków prowadzony jest przez przepływomierz elektromagnetyczny zainstalowany na kolektorze odpływowym.

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi – 6800.

Kopia instrukcji eksploatacji technologicznej i BHP Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląski, gm. Ciasna stanowi **załącznik nr 4**.

Kopie zdjęć schematu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim stanowią **załącznik nr 5**.

W ciągu doby dochodzi do 2 zrzutów ścieków. Czas pojedynczego zrzutu trwa około 110 min. Zrzuty odbywają się odpowiednio z:

- SBR 1 w okresie od 10:00 do 11:50,
- SBR 2 w okresie od 11:00 do 12:50.

Oświadczenie z dnia 08.11.2024 r. znak: RGK.SW.7021.154.2024 o liczbie zrzutów ścieków w ciągu doby stanowi **załącznik nr 6**.

Powstając w reaktorach osad nadmierny jest okresowo (automatycznie) odpompowywany do zbiornika osadu, stąd wywożony jest taborem asenizacyjnym do dalszej przeróbki na oczyszczalnię w Ciasnej.

Na terenie oczyszczalni znajduje się punkt ścieków dowożonych, wyposażony w: sito do usuwania grubej zawiesiny, praskę do skratek, urządzenie do pomiaru przepływu i pH oraz automatykę. Stacji towarzyszy zbiornik retencyjny ścieków dowożonych o kubaturze 30 m³, uzbrojony w mieszałko zatapialne i pompę.

1.2. Ustalenia w zakresie gospodarki ściekowej

Stan formalno-prawny:

Od czasu ostatniej kontroli WIOŚ przeprowadzonej w roku 2015 stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim nie uległ zmianie. Gmina Ciasna prowadzi zrzut oczyszczonych ścieków do środowiska (rowu melioracyjnego RD-I) z OŚ w Sierakowie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

Śląskim na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012. Ww. decyzja uprawomocniła się w dniu 25.07.2012 r. i wydana została na czas określony do dnia 30.06.2022 r.

W dniu 01.03.2022 r. Gmina Ciasna złożyła wniosek do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012.

Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2022 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.171.2022.MK ustalono na okres 10 lat liczony od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012. Powyższa decyzja stała się ostateczna z dniem 17.05.2022 r.

Kopia pozwolenia wodnoprawnego decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2022 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.171.2022.MK stanowią **załącznik nr 7**.

Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane w czasie obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

W zakresie realizacji warunków i obowiązków powyżej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Gmina Ciasna zobowiązana została między innymi do:

- nieprzekraczania określonych pozwoleniem ilości oraz stanu i składu odprowadzanych ścieków

Zgodnie z pkt II ww. decyzji kontrolowany podmiot zobowiązany jest do dotrzymywania dopuszczalnych ilości ścieków oczyszczonych $Q_{sr.d} = 720 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max.h} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, maksymalna roczna ilość odprowadzanych ścieków wynosi $Q = 174\,470 \text{ m}^3/\text{a}$.

Według przedłożonych zestawień ilość odprowadzonych ścieków z Oczyszczalni w Sierakowie Śląskim do środowiska w okresie od 17.05.2022 r. do dnia 16.05.2023 r. wyniosła odpowiednio $83\,933 \text{ m}^3$ ścieków.

W kolejnym okresie obowiązywania pozwolenia tj. 17.05.2023 r. – 16.05.2024 r. odprowadzono ścieki w ilości $88\,429 \text{ m}^3$ ścieków.

Wyniki pomiarów ilości odprowadzonych ścieków ww. okresach obowiązywania pozwolenia nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej ilości rocznej.

Na podstawie przedłożonych zestawień ilości odprowadzonych ścieków ustalono, że w roku:

- 2022 odprowadzono ścieki w ilości – $85\,430 \text{ m}^3$,
- 2023 odprowadzono ścieki w ilości – $84\,900 \text{ m}^3$,
- 2024 (od stycznia do września) odprowadzono ścieki w ilości – $66\,270 \text{ m}^3$.

Zestawienie ilości odprowadzonych ścieków za lata 2022, 2023, 2024 (styczeń – wrzesień) stanowi **załącznik nr 8**.

Zgodnie z pkt II decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012 Gmina została zobowiązana do dotrzymywania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zakresie: $BZT_5 - 25 \text{ mgO}_2/\text{l}$, $ChZT_{cr} - 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$, zawiesiny ogólne – 35 mg/l .

W trakcie kontroli przedłożono wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych:

rok 2022

- raport z badań nr 5401/LB/2022 z dnia 08.02.2022 r. (data poboru próbki 31.01.2022 r.),
- raport z badań nr 31559/LB/2022 z dnia 10.06.2022 r. (data poboru próbki 31.05.2022 r.),
- raport z badań nr 48916/LB/2022 z dnia 24.08.2022 r. (data poboru próbki 16.08.2022 r.),

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

- raport z badań nr 68832/LB/2022 z dnia 04.11.2022 r. (data poboru próbki 28.10.2022 r.),
rok 2023

- raport z badań nr 10450/LB/2023 z dnia 24.02.2023 r. (data poboru próbki 31.01.2023 r.),
- raport z badań nr 28103/LB/2023 z dnia 12.05.2023 r. (data poboru próbki 05.05.2023 r.),
- raport z badań nr 43558/LB/2023 z dnia 14.07.2023 r. (data poboru próbki 07.07.2023 r.),
- raport z badań nr 72217/LB/2023 z dnia 15.11.2023 r. (data poboru próbki 07.11.2023 r.),

rok 2024

- raport z badań nr 7494/LB/2024 z dnia 05.02.2024 r. (data poboru próbki 22.01.2024 r.)
- raport z badań nr 44199/LB/2024 z dnia 24.05.2024 r. (data poboru próbki 17.05.2024 r.),
- raport z badań nr 63966/LB/2024 z dnia 29.07.2024 r. (data poboru próbki 23.07.2024 r.)

Kopia raportów z badań jakości ścieków oczyszczonych wykonane w latach 2022 – 2024 (styczeń – lipiec) stanowią załącznik nr 9.

Według przedłożonej dokumentacji ustalono, że na zlecenie Gminy Ciasna w latach 2022 – 2024 (styczeń – lipiec) laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 wykonało pobór i pomiary jakości ścieków oczyszczonych. Laboratorium Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji PCA o nr AB 213.

Pomiary jakości ścieków oczyszczonych wykonano w zakresie wymaganych wskaźników zanieczyszczeń tj.: BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesiny ogólne.

Analiza wyników pomiarów jakości ścieków oczyszczonych nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pkt II decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak WOŚ.6341.30.2012.

- Pobierania próbek ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków i ich badania w zakresie ustalonym w punkcie II decyzji, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, tj. z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku, a po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki

Analiza przedłożonych raportów z badań wykazała, że w okresie oceny obowiązywania pozwolenia tj. od dnia 17.05.2022 r. do dnia 16.05.2023 r. wykonano 5 badań jakości ścieków oczyszczonych w zakresie wskaźników: BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesiny ogólne. Pomiary wykonano z częstotliwością raz na kwartał.

Próbki ścieków pobrano odpowiednio w dniach: 31.05.2022 r., 16.08.2022 r., 28.10.2022 r., 31.01.2023 r., 05.05.2023 r.

W kolejnym okresie obowiązywania pozwolenia tj.: od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r. wykonano 3 badania jakości ścieków oczyszczonych w zakresie wskaźników: BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesiny ogólne.

Próbki ścieków pobrano odpowiednio w dniach: 07.07.2023 r., 07.11.2023 r., 22.01.2024 r.

Ustalono, że w okresie oceny obowiązywania pozwolenia tj. od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r. wykonano 3 badania jakości ścieków oczyszczonych, z 4 wymaganych.

Niewykonanie wymaganej ilości poboru próbek ścieków oczyszczonych w okresie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r. stanowi naruszenie pkt III.6 decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012.

Zgodnie z §5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, liczba średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dopływających i odpływających z oczyszczalni, nie może być mniejsza niż w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2 000 do 14 999 — 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki — 4 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

pobiera się ponownie 12 próbek.

W związku z nie wykonaniem 4 wymaganych poborów próbek ścieków oczyszczonych w okresie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r. Gmina Ciasna w kolejnym okresie obowiązywania pozwolenia powinna wykonać 12 poborów próbek ścieków, celem wykonania pomiarów w zakresie wymaganych wskaźników zanieczyszczeń.

W trakcie kontroli dokonano analizy protokołów pobierania próbek ścieków oczyszczonych, przedłożonych za okres 2022 – 10.2024.

Według danych zawartych w protokołach poboru określonych w tabeli „Miejsce pobierania / collecting place: Oczyszczalnia Ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2B”, typ próbki określono symbolem J (jednorazowa).

W przedstawionej przez Gminę protokołów wynika, że pobrane próbki **nie są próbkami średniodobowymi - przeprowadzono instruktaż.**

Przy wydawaniu powyższej decyzji zastosowano przepisy wykonawcze do ustawy Prawo wodne obowiązujące w dacie wydawania pozwolenia, czyli rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z § 5 ust.1 przywołanego rozporządzenia - próbki ścieków komunalnych odpływających z oczyszczalni ścieków, w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, należy pobierać:

- 1) w regularnych odstępach czasu w ciągu roku,
- 2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi, a jeżeli to konieczne w miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków,

a zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2, liczba średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków, w przypadku oczyszczalni ścieków o RLM od 2.000 do 14.999 nie może być mniejsza niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach. Ustawodawca wprowadził również w § 2 ww. rozporządzenia pojęcie próbki średniej dobowej, przez którą należy rozumieć próbkę powstałą ze zmieszania próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu.

Wobec powyższego dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń powinny zostać ustalone na podstawie próbek średnich dobowych, proporcjonalnych do przepływu.

Ponadto ustalono, że próbki pobierano na wylocie ścieków oczyszczonych, natomiast w decyzji Starosty Lublinieckiego znak: WOS.6341.30.2012 z dnia 03.07.2012 r. w pkt III.5 jako punkt poboru ścieków komunalnych do badań analitycznych odpływających z oczyszczalni ustalono ostatnią studzienkę za oczyszczalnią ścieków.

Kopie protokołów pobierania próbek ścieków za okres 2022 – 11.2024 r. stanowią **załącznik nr 10.**

W oparciu o art. 288 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) ustalono, że pomiary jakości ścieków nasuwają zastrzeżenia z uwagi na nieprzestrzeganie zasad pobierania próbek, przez co wyniki analiz nie są miarodajne dla ustalenia składu ścieków.

Zgodnie z art. 290 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne nie prowadzi wymaganych pomiarów wielkości, ustalenia ilości, stanu i składu ścieków lub pomiary nasuwają zastrzeżenia, przyjmuję się, że warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określone w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, dla każdego z tych pomiarów, zostały przekroczone o 80%.

W myśl art. 280 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

Ogłędziny WIOŚ

W dniu 28.10.2024 r. przeprowadzono ogłędziny instalacji oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, wylotu ścieków oczyszczonych, rowu melioracyjnego RD-I w obrębie wylotu.

Podczas ogłędzin stwierdzono o godzinie 11:00. odprowadzanie ścieków z instalacji oczyszczalni w Sierakowie Śląskim do rowu melioracyjnego. Na podstawie obserwacji ustalono, że w okresie około 5 min odprowadzane ścieki do środowiska posiadały barwę ciemno-brązową. Wprowadzane ścieki powodowały zmianę naturalnej barwy i mętności wód odbiornika poniżej wylotu na długości ok. 30 m.

Ustalono, że po około 5 min odprowadzane ścieki uległy wyraźnej poprawie w zakresie barwy i mętności.

Protokół ogłędzin z dnia 28.10.2024 r. wraz z dokumentacją fotograficzną stanowią **załącznik nr 11**.

W dniu 28.10.2024 r. **przeprowadzano instruktaż**, w którym poinformowano Wójta Gminy Ciasna, że ścieki wprowadzane do wód w ramach korzystania usług wodnych powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą powodować w tych wodach zmian naturalnej mętności, barwy, w myśl art. 78 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

W trakcie kontroli poinformowano, iż w dniu 28.10.2024 r. zlecone zostało przeprowadzenie analizy funkcjonowania oczyszczalni w Sierakowie Śląskim przez specjalistę (technologa). W wyniku zleconej analizy zwiększono częstotliwość wywozu osadu nadmiernego.

Pismo Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.01.2025 r. znak: RGK.SW.7021.3.2025 stanowi **załącznik nr 12**.

W dniu 12.11.2024 r. podczas prowadzonych czynności na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim nie stwierdzono w trakcie zrzutu ścieków zmiany mętności i barwy wód odbiornika WIOŚ.

Dokumentacja fotograficzna z dnia 12.11.2024 r. stanowi **załącznik nr 13**.

Pobór próbek i pomiary WIOŚ

W dniu 12.11.2024 r. pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego dokonali poboru próbki:

- wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego RD-I 15 m powyżej wylotu ścieków,
- wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego RD-I 15 m poniżej wylotu ścieków,

Pobór próbek wód powierzchniowych wykonano w trakcie zrzutu ścieków z oczyszczalni.

Ponadto w dniu 12.11.2024 r. dokonano poboru próbki ścieków oczyszczonych z ostatniej studzienki kontrolnej oczyszczalni ścieków. Próbką została uśredniona 2 dwóch podpróbek pobranych w trakcie zrzutu z SBR 1 i SBR 2.

Wyniki pomiarów jakości próbki uśrednionej nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych decyzji Starosty Lublinieckiego znak: WOŚ.6341.30.2012 z dnia 03.07.2012 r.

Sprawozdanie nr 359/CZ/2024 z dnia 18.11.2024 r. stanowi **załącznik nr 14**.

Przekazywanie wyników pomiarów do organu Inspekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach WIOŚ dokonano sprawdzenia realizacji obowiązku przesyłania wyników pomiarów ścieków do organu Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 304 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ustalono, że w latach 2022 r. – 09.2024 r. wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni w Sierakowie Śląskim przesłano n.w. pismami:

Rok 2022

- znak: RGK.SW.7021.3.7.2022 z dnia 04.03.2022 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 07.02.2022 r., data wysłania wyników 07.03.2022 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.22.2022 z dnia 17.06.2022 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 10.06.2022 r., data wysłania wyników 20.06.2022 r.,)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

- znak: RGK.SW.7021.3.22.2022 z dnia 02.09.2022 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 22.08.2022 r., data wysłania wyników 05.09.2022 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.22.2022 z dnia 05.12.2022 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 04.11.2022 r., data wysłania wyników 06.12.2022 r.)

Rok 2023

- znak: RGK.SW.7021.3.5.2023 z dnia 07.03.2023 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 24.02.2023 r., data wysłania wyników 08.03.2023 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.5.2023 z dnia 31.07.2023 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 14.07.2023 r., data wysłania wyników 01.08.2023 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.5.2023 z dnia 20.11.2023 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 13.11.2023 r., data wysłania wyników 21.11.2023 r.)

Rok 2024

- znak: RGK.SW.7021.3.10.2024 z dnia 15.02.2024 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 29.01.2024 r., data wysłania wyników 16.02.2024 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.10.2024 z dnia 03.06.2024 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 24.05.2024 r., data wysłania wyników 04.06.2024 r.)
- znak: RGK.SW.7021.3.10.2024 z dnia 07.10.2024 r. (data zakończenia pomiarów jakości ścieków 29.07.2024 r., data wysłania wyników 08.10.2024 r.)

Wyniki pomiarów sporządzono w oparciu o formularz określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.01.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 144).

Ustalono, że przekazane dane do organu IOS w zakresie jakości ścieków oczyszczonych są spójne z wynikami zawartymi w przedłożonych raportach z badań.

Analiza danych zawartych w przekazanych układach wyników pomiarów wykazała niespójności w zakresie:

- informacji określonej w pkt 3 układów wyników pomiarów w przedmiocie sposobu zrzutu ścieków do odbiornika. W przekazywanych wynikach pomiarów zawierano informację o zrzucie ciągłym, natomiast zgodnie z ustaleniami kontroli zrzut ścieków na oczyszczalni jest okresowy,
- informacji określonej w pkt 6.5 układu wyników pomiarów w przedmiocie określania rodzaju próby. W przekazywanych układach wyników pomiarów zawierano informację, dotyczącą rodzaju próby jako średnia dobową, natomiast według przedłożonych protokołów pobierania próbek próbki ścieków pobierano jednorazowo.

Ustalono, że wyniki pomiarów automonitoringowych przesłanych pismami znak: RGK.SW.7021.3.22.2022 z dnia 05.12.2022 r., znak: RGK.SW.7021.3.10.2024 z dnia 07.10.2024 r.

przekazano do organu Inspekcji Ochrony Środowiska z przekroczeniem wymaganego terminu, o którym mowa w art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ponadto Gmina Ciasna nie przekazała wyników pomiarów jakości ścieków zawartych w raporcie z badań nr 28103/LB/2023 z dnia 12.05.2023 r. do organu IOS.

1.3 Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami

Gmina Ciasna w wyniku eksploatacji instalacji Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim wytwarza odpady o kodach:

- 19 08 01 (skratki),
- 19 08 99 inne odpady (osad nadmierny – niestabilizowane komunalne osady ściekowe).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 9 z 15

protokół kontroli nr CZE 325/2024

Wpis do rejestru BDO

Gmina Ciasna posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Indywidualny numer rejestrowy Gminy to 000153092. W bazie BDO pod numerem 3 wyszczególniono Oczyszczalnię Ścieków w Sierakowie Śląskim.

Wpis do rejestru na dzień kontroli dla Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim obejmuje dział XII - Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. W dziale tym wpisano odpady o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Wydruk z BDO Dział XII, dla Oczyszczalni w Sierakowie Śląskim (stan na dzień 27.01.2025 r.) stanowi **załącznik nr 15**.

W trakcie kontroli ustalono, odpad o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe widnieje w dziale XII rejestru BDO pomimo, iż w związku z pracą instalacji oczyszczalni ww. odpad nie jest wytwarzany, natomiast brak jest w rejestrze wytwarzanego odpadu o kodzie 19 08 99.

Zgodnie z art. 59 ust 1 ustawy o odpadach podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

- 1) informacji zawartych w rejestrze,
- 2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Odbiorcy odpadów

Podczas kontroli ustalono, że odpady o kodzie 19 08 01 (skratki) w latach 2022-2024 (styczeń-wrzesień) były przekazywane do PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7 42-274 Konopiska.

Według przekazanych informacji do ww. firmy przekazano łącznie: w roku 2022 – 12,5 Mg skratek, w roku 2023 – 11,82 Mg, w roku 2024 (styczeń – wrzesień) – 9,58 Mg, jako odpady komunalne.

Przy czym wykazane ilości przekazanych skratek stanowią sumę wytworzonych odpadów zarówno w Oczyszczalni Ścieków w Ciasnej jak i w Sierakowie Śląskim.

Przedłożone w trakcie kontroli wydruki karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) prowadzonej przez PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. stanowią **załącznik nr 16**.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 1 pkt 7 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako odpady komunalne - rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

- a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
- b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W związku z kwalifikowaniem odpadów o kodzie (19 08 01) wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni w Sierakowie Śląskim jako odpady komunalne stwierdzono naruszenie art. 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7 42-274 Konopiska 9 (nr BDO 000001446) posiada decyzję Starosty Częstochowskiego z dnia 27.12.2013 r. znak OŚ.6233.87.2013.VII zezwalającą PZOM Waldemar Strach Sp. z o.o. Sp. k. na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej 7 na działkach o nr ewidencyjnych 13/10 i 13/14. W przedmiotowej decyzji na zbieranie uwzględnione są odpady o kodzie 19 08 01. Ważność decyzji została określona do 27.12.2023 r. W dniu 12.05.2023 r. PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. K. złożyła wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów.

Odpady o kodzie 19 08 99 inne odpady (osad nadmierny – nieustabilizowane komunalne osady ściekowe) Gmina Ciasna przekazuje do instalacji oczyszczalni ścieków w Ciasnej celem podania dalszym procesom przetworzenia odpadów (między innymi: stabilizacji, higienizacji). Gmina Ciasna nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów, wymaganego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 - z późn. zm.). W związku, z czym Gmina przekazuje odpady o kodzie 19 08 99 podmiotowi nieuprawnionemu do jego zbierania.

W związku z przekazywaniem odpadów wytworzonych na terenie instalacji oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 99, stwierdzono naruszenie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - administracyjną karę pieniężną wymierza się za zlecenie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 ust. 2.

Ewidencja odpadów

Podczas kontroli ustalono, że Gmina w okresie kontrolnym nie prowadziła ewidencji ilościowo-jakościowej odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) i o kodzie 19 08 99 inne odpady (osad nadmierny – nieustabilizowane komunalne osady ściekowe) w sposób elektroniczny, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach w opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o czym świadczą wygenerowane wyniki wyszukiwania w bazie BDO KEO Gminy Ciasna – Oczyszczalnia Ścieków w Sierakowie Śląskim za lata 2022 – 2024 - **załącznik nr 17**.

Zgodnie z art. 66, ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

W związku z nieprowadzeniem ewidencji odpadów o kodach 19 08 01 oraz 19 08 99 wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim w latach 2022 – 2024 po kontroli wszczęte zostanie postępowanie administracyjne na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5b ww. ustawy o odpadach.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Gmina Ciasna jako eksploatator Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim za pośrednictwem bazy BDO złożyła sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

- za 2022 rok w dniu 15.03.2023 r. w ustawowy terminie określonym w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- za 2023 rok w dniu 14.03.2024 r. tj. w ustawowy terminie określonym w art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach, co potwierdza wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2023.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Według ww. sprawozdań ustalono, że:

- w 2022 roku na oczyszczalni w Sierakowie Śląskim wytworzono odpad o kodzie:
 - 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w ilości 36,0 Mg.
W przedmiotowym sprawozdaniu nie wykazano zawartości suchej masy osadu.
- w 2023 roku na oczyszczalni w Sierakowie Śląskim wytworzono odpad o kodzie:
 - 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w ilości 62,0 Mg, w tym sucha masa tych odpadów 13,08 Mg s.m.

W złożonych sprawozdaniach za lata 2022, 2023 nie wykazano odpadów o kodzie 19 08 01 (skratek) 19 08 99 inne odpady (osad nadmierny – nieustabilizowane komunalne osady ściekowe), powstających w związku z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1.	Naruszenie warunku pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: niewykonania wymaganej ilości poboru próbek ścieków oczyszczonych w okresie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r.	Ustalenia kontroli	pkt III.6 decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012
2.	Naruszenie warunku pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: niewykonywania poboru próbek ścieków komunalnych do badań analitycznych, odpływających z oczyszczalni w ostatniej studzience kontrolnej za oczyszczalnią ścieków	- Ustalenia kontroli - Raporty z badań - Protokoły pobrania próbek	pkt III.5 decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012
3.	Nieprzekazanie wyników pomiarów jakości ścieków próbki pobranej w dniu 05.05.2023 r. oraz nieterminowe przekazanie wyników pomiarów jakości pobranych próbek w dniach 28.10.2022 r., 23.07.2024 r.	Ustalenia kontroli	art. 304 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)
4.	Nieprowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 01 oraz 19 08 99 wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie śląskim w latach 2022 – 2024	- Ustalenia kontroli	art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 - z późn. zm.).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

5.	Przekazywanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) jako odpady komunalne - błędna kwalifikacja wytwarzanych odpadów	- Ustalenia kontroli	art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 późn. zm.).
6.	Wytwarzanie odpadów o kodzie 19 08 99 bez wpisu do działu XII rejestru BDO	- Ustalenia kontroli	art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
7.	Przekazywanie odpadów wytworzonych na terenie instalacji oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 99	- Ustalenia kontroli	art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1.	Naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: - niewykonania wymaganej ilości poboru próbek ścieków oczyszczonych w okresie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 16.05.2024 r., - niewykonywania poboru próbek ścieków komunalnych do badań analitycznych, odpływających z oczyszczalni w ostatniej studziencie kontrolnej za oczyszczalnią ścieków	art. 476 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 1. Korzystanie z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	Zdzisław Kulej	pouczenie
2.	Nieprzekazanie wyników pomiarów jakości ścieków próbki pobranej w dniu 05.05.2023 r. oraz nieterminowe przekazanie wyników pomiarów jakości pobranych próbek w dniach 28.10.2022 r., 23.07.2024 r.	art. 477 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 12) Nieprzekazywanie wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowe	Zdzisław Kulej	pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		przekazywanie tych wyników zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w art. 304 ust. 1.		
3.	Niełożenie, wbrew przepisom art. 59 ust.1 ustawy o odpadach wniosku o zmianę wpisu do rejestru	art. 179 - Ustawa o odpadach - Niełożenie, wbrew przepisom art 50 ust. 1, art. 59 ust.1 oraz art. 60 ust.1. wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.	Zdzisław Kulej	pouczenie

4. Inne zagadnienia

W dniu 03.02.2025 r., poinformowano Pana Zdzisława Kuleja – Wójta Gminy Ciasna o możliwości wniesienia do protokołu kontroli informacji zastrzeżonych, tj. złożenia wniosku o wyłączenie informacji zastrzeżonych z udostępniania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego protokołu - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

W myśl art. 16 ust. 1 punkt 7 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ może nie udostępnić informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 16.10.2024 r., 28.10.2024 r., 08.11.2024 r., 12.11.2024 r., 24.01.2025 r., 30.01.2025 r., 03.02.2025 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
2. Pismo z dnia 08.11.2024 r. znak: RGK.SW.7021.154.2024 (odpowiedź na wykaz dokumentów do przygotowania).
3. Kopie informacji z rejestru gruntów z dnia 06.11.2024 r. dla działek o nr ewid.: 75, 77, 79, 76, 78,
4. Kopia instrukcji eksploatacji technologicznej i BHP Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląski, gm. Ciasna.
5. Kopie zdjęć schematu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie Śląskim,
6. Oświadczenie z dnia 08.11.2024 r. znak: RGK.SW.7021.154.2024 o liczbie zrzutów ścieków w ciągu doby.
7. Kopia pozwolenia wodnoprawnego decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 03.07.2012 r. znak: WOŚ.6341.30.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2022 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.171.2022.MK.
8. Zestawienie ilości odprowadzonych ścieków za lata 2022, 2023, 2024 (styczeń – wrzesień).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

9. Kopia raportów z badań jakości ścieków oczyszczonych wykonane w latach 2022 – 2024 (styczeń – lipiec).
10. Kopie protokołów pobierania próbek ścieków za okres 2022 – 11.2024 r.
11. Protokół oględzin z dnia 28.10.2024 r. wraz z dokumentacją fotograficzną,
12. Pismo Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.01.2025 r. znak: RGK.SW.7021.3.2025,
13. Dokumentacja fotograficzna z dnia 12.11.2024 r.,
14. Sprawozdanie nr 359/CZ/2024 z dnia 18.11.2024 r.,
15. Wydruk z BDO Dział XII, dla Oczyszczalni w Sierakowie Śląskim (stan na dzień 27.01.2025 r.),
16. Wydruki karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) prowadzonej przez PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.,
17. Wydruki wyników wyszukiwania w bazie BDO KEO Gminy Ciasna – Oczyszczalnia Ścieków w Sierakowie Śląskim za lata 2022 – 2024.
18. Protokół ze złożenia pisemnej informacji z dnia 03.02.2025 r. w sprawie ilości wywiezionych osadów

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Zdzisławowi Kulej – Wójtowi Gminy Ciasna

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5

Miejsce i data podpisania protokołu: Ciasna, 03.02.2025 r.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
NIP 575-18-65-341

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Piotr Ceglarek

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.