



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY  
ŚRODOWISKA W KATOWICACH  
DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE**

ul. Rząsawska 24/28  
42-200 Częstochowa

tel.(0-34) 364-35-12, fax (0-34)360-42-80  
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

**Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:**

Zastrzeżone są zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

**PROTOKÓŁ**  
**z kontrolnego pomiaru i poboru próbek ścieków/wody**

Kontrolujący

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

W obecności przedstawiciela:

P. Grzegorz Krawczyk - Kierownik Gosp.  
(nazwa kontrolowanej jednostki) Kierownik


(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Przeprowadził w dniu.....następujące czynności kontrolne polegające na wyko-  
pomiarów i poboru próbek ścieków/wody:

| Lp. | Opis miejsca poboru<br>Próbki                             | Godzina<br>poboru | Uwagi ( np. wyniki pomiarów wykonanych przy pob.<br>temperatura próbki powietrza, odczyn, zawartość tlenu, n<br>przepływu ścieków itp.) |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pobór ścieków surowych -<br>pobór bezpośredni z przepływu | 9 <sup>40</sup>   | Ścieki surowe pobór<br>jednostkowy                                                                                                      |
| 2.  | Ścieki oczyszczone - rynek albo<br>pobór z jendowstwa     | 9 <sup>45</sup>   | Ścieki oczyszczone próba<br>wzięta w ciągu godziny                                                                                      |
| 3.  | Ścieki oczyszczone - rynek<br>do poboru jendowstwa        | 10 <sup>15</sup>  | Ścieki oczyszczone próba<br>wzięta w ciągu godziny                                                                                      |
| 4.  | Ścieki oczyszczone - rynek<br>do poboru jendowstwa        | 10 <sup>45</sup>  | Ścieki oczyszczone próba<br>wzięta w ciągu godziny                                                                                      |

Typ stosowanej do pomiarów aparatury kontrolno-pomiarowej i nr świadectwa legalizacji/sprawdzenia


Ciepali P/983



Pomiarów i poboru próbek dokonał: Specjalista Michał Górski  
Przedstawiciel Laboratorium WIOŚ w Kielnie /Delegatura w Grodzisku posiadający  
wdrożony system jakości (w przypadku wdrożonego systemu jakości).


Warunki poboru (pomiaru) i wygląd próbki:

Stawiany, bezchronny, drewniany, w kształcie umiarkowanego  
drzewa, ok. 10 cm średnicy, bez gałęzi, w stanie naturalnym



Zakres oznaczeń i pomiarów w pobranych próbkach:

Wzrost; Ciężar; Zawieszenie



Obciążenie poszczególnych linii technologicznych zakładu

$Q = 148,10 m^3$

Przedstawiciel kontrolowanej jednostki nie wnosi zastrzeżeń co do miejsca, czasu, sposobu poboru i zabezpieczenia próbek oraz wykonania pomiarów.  
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

**K I E R O W N I K**  
Referatu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Grzegorz Konicki  
miejscowość, data

podpis i pieczęć przedstawiciela  
kontrolowanej jednostki

Podpis pobierającego próbki  
Podpis i pieczęć kontrolującego

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach**  
**Delegatura w Częstochowie**  
**42-200 Częstochowa ul. Rząsawska 24/28, tel.364-35-12, 364-35-17, 364-35-23**

**Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:**

*Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej są zastrzeżone.*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

Podmiot kontrolowany:

**Urząd Gminy w Ciasnej**  
**ul. Nowa 1 a; 42-793 Ciasna**  
**Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Ciasnej**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| URZĄD GMINY CIASNA     |        |
| L.dz. 4802/09          | Zat. 7 |
| Wpł. dn. 02. PAZ. 2009 |        |
| Skier. do 26K/RSO.SE   |        |
| Nr sprawy              |        |

NIP: 575-10-26-020    REGON: 151398416; 000531803    PKD: 8411Z, 7511    EKD:-  
TELEFON: (0-34) 353-51-00    FAX: (0-34) 353-51-05

Urząd Gminy: Ciasna

**Podstawą prawną: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 44/2007, poz. 287 z późniejszymi zmianami)**

Rodzaj kontroli: planowa III ci kwartał 2009r., problemowa

Okres objęty kontrolą: 2008- i bieżący.

Data ostatniej kontroli IOŚ: 15- 16 maja 2003r.

Kontrolę przeprowadzili w dniach: 24, 28 wrzesień i 02 październik.2009r.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

**Zdzisław Kulej** – Wójt Gminy Ciasna .

**Albina Pogoda** - Sekretarz Gminy Ciasna

O kontroli poinformowano:

j. w.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielał:

**1. Grzegorz Konicki** – Kierownik Gospodarki Komunalnej

**2. Elżbieta Jelonek**– Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Kierownictwu zakładu przedstawiono upoważnienie do kontroli Nr C 270/09 z dnia 24.09.2009r. wystawione zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Upoważnienie do kontroli zostało przyjęte bez zastrzeżeń. -*załącznik nr 1*.

**Przedmiot kontroli:** przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - zakres kontroli jest zgodny z przedłożonym upoważnieniem do kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

### **1. Lokalizacja**

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w gminie Ciasna jest oczyszczalnią należącą i eksploatowaną przez Urząd Gminy w Ciasnej.

Teren komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna jest w całości ogrodzony siatką metalową i obejmuje działki o numerze: 153, 154, 155, 156 o łącznej powierzchni 18 570 m<sup>2</sup> ( wypis z rejestru gruntów zawarty w aktach WIOŚ).

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do Potoku Jeżowskiego (Młynówka), który wraz ze swoimi dopływami uchodzi do Liswarty.

Oczyszczalnia ścieków graniczy:

- od strony północnej z nieużytkami rolnymi i łąką
- od strony południowej z nieużytkami rolnymi i łąką,
- od strony wschodniej z drogą dojazdową do gm. Ciasna i dalej z nieużytkami rolnymi i łąką
- od strony zachodniej z nieużytkami rolnymi i dalej z potokiem Jeżowskim.

Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w kierunku północnym i znajduje się w odległości około 800 m od mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Plan sytuacyjny( mapa zasadnicza ) przedstawia *załącznik nr 2*.

### **2. Stan prawny oczyszczalni ścieków w Ciasnej :**

W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- Akt notarialny repertorium A numer 5009/2000 z dnia 06.09.2000r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublińcu, potwierdzający własność Gminy Ciasna- *załącznik nr 3*.
- Decyzję znak: WB.7353/109/03 z dnia 21 maja 2003r. dotyczącą pozwolenia na użytkowanie obiektów oczyszczalni wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w m. Ciasna wydana przez Starostę Lublinieckiego- *załącznik nr 4*.
- Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON z dnia 25.11.2008 i z dnia 12.01.2005r. r.- *załącznik nr 5*.
- Wniosek potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)- *załącznik nr 6*.

### **3. Obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków**

W skład oczyszczalni ścieków komunalnych w gm. Ciasna wchodzi następujące obiekty i urządzenia:



- **Pompownia ścieków surowych z kratą koszową:**

Zaprojektowana pompownia o głębokości 4,5 m i średnicy 2,0 m., kratą koszową o prześwicie 4 cm z wciągnikiem elektrycznym. Ścieki do pompowni dopływają przewodem kanalizacyjnym PVC 250. W pompowni znajdują się dwie pompy zatapialne z wirnikiem otwartym tęp NP.3088.182 MT/460 firmy ITT FLYGT,

- **Stanowisko zlewne:**

Stanowisko zlewne ścieków dowożonych wykonane jest w postaci żelbetowej tacy o wymiarach 4,5 x 8 m wyposażone w odwodnienie liniowe oraz w hermetyczne przyłącze typu szybkozłącznego z możliwością czytania sygnału z identyfikatora przewoźnika ścieków dowożonych.

- **Budynek technologiczno- socjalny:**

Budynek jest podzielony na część socjalną i technologiczną. W części socjalnej znajduje się :

- Sterownia,
- węzeł sanitarny.

W części technologicznej znajduje się pomieszczenie sit obrotowych i pras filtracyjnych w skład których wchodzi następujące urządzenia:

- sito obrotowe,
- prasa taśmowa,
- zespół do przygotowania i dozowania polielektrolitu,
- pompa dozująca osad na prasę,
- pompa do dozowania koagulanta PIX,
- przenośnik ślimakowy.

- **Zbiornik uśredniający:**

Pojemność czynna zbiornika wynosi ok. 73m<sup>3</sup>, co pozwala na zmagazynowanie ścieków oczyszczonych mechanicznie na czas trwania procesu sedymentacji i dekantacji w komorach oczyszczania biologicznego. W zbiorniku zainstalowane są dwie pompy zatapialne z wirnikiem otwartym.

- **Reaktor biologiczny SBR**, wyposażony w następujące urządzenia:

- System napowietrzania z dyfuzorami napowietrzającymi,
- mieszadła zatapialne ( 2 szt.),
- pompa zatapialna do osadu,
- dekantery wykonane ze stali ( 2 szt.),
- hydrostatyczna sonda głębokości,
- pływakowe sygnalizatory poziomu
- sonda tlenowa z oprzyrządowaniem mocującym.

- **Zbiornik osadu:**

Osad przepompowywany z komory biologicznej jest gromadzony w zbiorniku osadu o pojemności równej 85 m<sup>3</sup>.

- **Stacja dmuchaw:**

W budynku zainstalowano dwie dmuchawy rotacyjne z silnikiem dwubiegowym.

- **Komora odpływu ścieków oczyszczonych:**

W komorze znajduje się zainstalowany węzeł zasuwny jedna przepustnica z napędem ręcznym, druga z napędem elektrycznym.



- *Plac składowania osadu,*
- *Sieć technologiczna,*
- *Wylot kanału Ø300 odprowadzający oczyszczone ścieki do Potoku Jeżowskiego.*

Wykaz obiektów i urządzeń oraz plan oczyszczalni ścieków przedstawia *załącznik nr 7*

#### **4. Technologia oczyszczania ścieków**

Ścieki na teren oczyszczalni doprowadzane są przewodem tłocznymi o średnicy 150 do komory rozprężnej KR znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków, następnie siecią kanalizacji własnej o średnicy 250 do pompowni głównej ścieków. Ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowego w ilości  $Q = 10 \text{ m}^3/\text{d}$  są zlewane na terenie oczyszczalni w obszarze stanowiska zlewnego wyposażonego w zawór szybkozłączny. Ścieki te są odprowadzane do kanalizacji własnej na terenie oczyszczalni, a następnie wraz ze ściekami surowymi do pompowni głównej. W pompowni jest zapewniona retencja na krótkotrwały zrzut ścieków dowożonych. Ścieki z pompowni poddawane są stopniowo na blok mechanicznego oczyszczania (na sito bębnowe), znajdujące się w budynku technologicznym. Ścieki oczyszczone mechanicznie na sicie spływają grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego, a stąd przewodem tłocznym doprowadzane są za pomocą pompy porcjami do reaktora biologicznego.

Technologia części biologicznej oczyszczania ścieków opiera się na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu oraz redukcją związków węgla azotu i fosforu metodą biologiczną z możliwością wspomagania metodą chemiczną.

Przeznaczeniem reaktora biologicznego jest skuteczna i efektywna realizacja procesu oczyszczania, prowadząca do skutecznego usuwania nadmiaru zanieczyszczeń mechanicznych oraz rozkładu związków węgla organicznego, azotu i fosforu na drodze biologicznej. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia większej ilości związków fosforu zakłada się symultaniczne ich strącanie w reaktorach SBR, poprzez odpowiednie dozowanie koagulantu PIX. W komorze biologicznej, po zakończeniu procesu biologicznego oczyszczania zachodzą procesy sedymentacji osadu i dekantacji ścieków oczyszczonych.

Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny, powstający w procesach oczyszczania biologicznego ścieków, jest odprowadzany pompą do zbiornika osadu pełniącego funkcję grawitacyjnego zagęszczacza, a następnie za pomocą pompy umieszczonej w budynku technologicznym, okresowo poddawany na prasę taśmową, gdzie następuje jego odwodnienie. Odwodniony osad zbierany jest na placu składowania osadu, gdzie następnie jest okresowo wywożony na składowisko odpadów.

#### **4. Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki ściekowej**


Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej gmina Ciasna posiada decyzję – pozwolenie wodnoprawne wydana przez Starostę Lublinieckiego znak: OŚ-6223/5/2003/2004 z dnia 04.05.2004r. dotycząca wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków m. Ciasna do Potoku Jeżowskiego w km 9+250 o obciążeniu:

$Q_{\text{śrd}} = 220 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{maxd}} = 280 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{max}} = 8,5 \text{ dm}^3/\text{d}$

$Q_{\text{roczne}} = 80\,300 \text{ m}^3/\text{a}$



RLM oczyszczalni zostało określone na poziomie 2070.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostało wydana do 30.06 2014r. - *załącznik nr 8.*

**4.1. Dotrzymanie warunków i obowiązków określonych decyzją – pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Lublinieckiego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Ciasnej do Potoku Jeżowskiego – ww. załącznik nr 8:**

Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej Gmina Ciasna realizuje obowiązki ustalone w pkt. II.1 wymienionej wyżej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego w sposób następujący:

**pkt. 1.** Nie przekracza określonej pozwoleniem ilości oraz stanu i składu odprowadzanych ścieków - jest realizowany. Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do Potoku Jeżowskiego za rok 2008 wynosi: 54 537 m<sup>3</sup>- *załącznik nr 9* . Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do oczyszczalni do sierpnia roku bieżącego wynosi: 36 527 m<sup>3</sup>-przedstawiono w *załączniku nr 10*.

W dniu 28.09.2009r. ilości ścieków oczyszczonych wyniosła: 148m<sup>3</sup>/d .

**pkt 2.** Utrzymywać w należyтым stanie i ciągłej sprawności urządzeń oczyszczających i odprowadzających ścieki - jest realizowany-dziennik oczyszczalni przedstawia *załącznik nr 11*,

**pkt 3.** Próbkę ścieków komunalnych dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i ich badania w zakresie ustalonym w punkcie I.1. w/w decyzji w regularnych odstępach czasu w ciągu roku tj. 12 próbek w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a po 4 próbki w następnych latach, jeśli zostanie wykazane że ścieki spełniają wymagane warunki .Obowiązek ten realizowany jest przez Gminą oczyszczalnię ścieków w Ciasnej w następujący sposób:

- za rok 2008 wykonano dwa badania ścieków : raport badań nr 2513/LB/2008 z dnia 14.05.2008r- *załącznik nr 12*, raport z badań nr 8030/LB/2008 z dnia 29.12.2008- *załącznik nr 12a*,
- za rok 2009 wykonano dwa badania ścieków: raport z badań nr343/LB/2009 z dnia: 22.01.2009r.- *załącznik nr 12b*, raport z badań nr 2609/LB/2009 z dnia 08.05.2009r. – *załącznik nr 12c*.


Zakres wykonywanych analiz jest zgodny z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym natomiast częstotliwość wykonywanych analiz nie jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Środowiska, w oparciu o które zostało wydane pozwolenie wodnoprawne. Wyniki nie zostały przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Poznaniu.

**pkt 4.** Próbkę ścieków do badań analitycznych nie są pobierane zgodnie z pkt II., 1 ppkt f w/w decyzji- pozwolenia wodnoprawnego tj. odpływających z oczyszczalni- wylot kanału do potoku Jeżowskiego w km 9+250- brak realizacji .

dopływających do oczyszczalni- w pierwszej studzience przed pompownią główną- brak realizacji.

**pkt 5** przestrzeganie w razie wystąpienia awarii zaleceń określonych w operatach wodnoprawnych- obowiązek jest realizowany

**pkt 6** zagospodarowanie osadów ściekowych powstałych w instalacji do oczyszczania ścieków poprzez składowanie ich na składowisku odpadów zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie wodnoprawnym, bądź w inny sposób zgodny z obowiązującymi w tej materii przepisami- jest realizowany.



**pkt 7.** Prowadzenie pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód za pomocą hydrostatycznej sondy głębokości usytuowanej w komorze reaktora biologicznego.- jest realizowany.

**pkt 8.** Wykonywanie konserwacji Potoku Jeżowskiego na odcinku 100m poniżej wylotu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej-jest realizowany

**pkt 9.** Ponoszenie wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego -jest realizowany.

#### **5. Badania kontrolne oczyszczonych ścieków komunalnych, będących bytowymi:**

W dniu 28.09.2009r. przedstawiciel WIOŚ - Delegatury w Częstochowie pobrał próbę ścieków surowych( poboru dokonano bezpośrednio z pompowni ) i próbę oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w m. Ciasna do Potoku Jeżowskiego (pobór próbek ścieków dokonano na wylocie do Potoku Jeżowskiego ) - protokół z kontrolnego pomiaru i poboru próbek ścieków stanowi **załącznik nr 13**.

#### **6. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:**

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ciasna nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami. Nie przedłożono do Starosty Lublinieckiego informacji o wytwarzanych odpadach oraz o miejscach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” (tekst jednolity – Dz. U. 39/2007, poz. 251 – z późniejszymi zmianami).

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ciasnej wytworzyła w roku 2008 następujące odpady:

o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 112,68 Mg,

oraz w roku bieżącym następujące odpady:

o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 59,42 Mg,

Ww. odpady zostały przekazane przez Gminną oczyszczalnię ścieków w Ciasnej firmie A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-100 na podstawie umowy z dnia 31 marca 2009r. – **załącznik nr 14**. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane są przez w/w firmy na składowisko odpadów, potwierdzają to przedłożone w czasie kontroli karty ewidencji jakościowo - ilościowej wytworzonych odpadów za rok 2009, tj. karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – **załącznik nr 15**.

Podczas kontroli oczyszczalni ścieków przedstawiła zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za 2008r. zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39/2007, poz. 251 – z późniejszymi zmianami) – na podstawie którego ustalono, że powyższe zestawienie sporządzono po obowiązującym ustawowym terminie - **załącznik nr 16**.

## **7. Inne ustalenia:**

W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- opis wyników analizy chemicznej i biologicznej osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków Ciasna za 2008 rok i bieżący – *załącznik nr 17*.
- Pismo z dnia 10 marca 2008r. Wójta Gminy Ciasna w sprawie podstawowej charakterystyki odpadów wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Ciasnej przekazywanych na składowisko - *załącznik nr 18*.
- Oświadczenie ójta Gminy Ciasna z dnia 10 marca 2008r. w odpadów kierowanych na składowisko- *załącznik nr 19*
- Umowę nr 212/09/08 z dnia 01.09.2008r na odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z SITA Częstochowa Sp.zo.o ul. Dębowa 26/28 – *załącznik nr20*

## **8. Opłaty za korzystanie ze środowiska**

Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej realizuje obowiązek nałożony art. 284-286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. tj prowadzi ewidencję, oraz przekazuje zbiorczego zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 285 ust. 2 i art. 286 Prawa Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r z późniejszymi zmianami /, od dnia 1 lipca 2005r, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wnosi stosowne opłaty w terminie 1 miesiąca po zakończeniu każdego półrocza tj. do końca stycznia i końca lipca każdego roku. .

W toku kontroli przedstawiono dowody wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2008r. oraz za I półrocze 2009r. – *załącznik nr 21*.


## **9. Zapisy dotyczące podjętych działań dyscyplinujących podczas kontroli.**

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami :

- Oczyszczalnie ścieków pouczone o obowiązku złożenia informacji do Starosty Lublinieckiego o wytwarzanych odpadach, wynikających z przepisów art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „o odpadach” (tekst jednolity Dz. U. Nr 39/2007, poz. 251 - z późniejszymi zmianami).
- Terminowym przedkładaniu zbiorczego zestawienia danych o odpadach zgodnie z art. 37 ww. ustawy o odpadach.
- pouczone o obowiązku przestrzegania warunków posiadanej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04.05.2004r. znak OŚ- 6223/05/2003/2004 dotyczącej wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków do Potoku Jeżowskiego , tj. :
  - pobierania próbek ścieków komunalnych dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i ich badania w zakresie ustalonym w punkcie I.1. w/w decyzji w regularnych odstępach czasu w ciągu roku tj. 12 próbek w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a po 4 próbki w następnych

latach ,jeśli zostanie wykazane że ścieki spełniają wymagane warunki , oraz przesyłania wyników do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od ich otrzymania.

- Ustalić punkt poboru ścieków do badań analitycznych dla oczyszczalni ścieków w Ciasnej zgodnie z pkt II.1 ppkt f w/w decyzją pozwoleniem wodnoprawnym

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rygoda', with a long horizontal line extending to the left.

Integralną część protokołu stanowią: załączniki według opisu w tekście protokołu.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Adnotacja dotycząca wniesienia zastrzeżeń lub uwag, albo odmowie podpisania protokołu:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie paraflowano. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 21/2009  
Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano Panu **Zdzisławowi Kulej** – Wójtowi Gminy Ciasna .

Ciasna dnia 02.10.2009 r.

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna  
Zap. WÓJTA  
mgr *Stanisław Pogoda*  
Sekretarz Gminy

(podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki)  
kontrolujących)

*[Signature]*