



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA W KATOWICACH
DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE**

ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

tel.(0-34) 364-35-12, fax(0-34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.pios.gov.pl

INC/II/1936/09/mk/ju

Częstochowa dnia 08.10.2009r.

URZĄD GMINY CIASNA	
L.dz. 504/09	Zał.
Wpł. 14. PAŹ. 2009	
dn.	
Skier. do RGR, RSO, SE	
Nr sprawy	

Pan Zdzisław Kulej- Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a
42- 793 Ciasna

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity- Dz. U. Nr 44/07, poz. 287, z późniejszymi zmianami), w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 24.09- 02.10.2009r. w Urzędzie Gminy Ciasna ul. Nowa 1a; 42-793 Ciasna obiekt: oczyszczalnia ścieków w Ciasnej .

zarządzam:

1. Dotrzymywać warunku pozwolenia wodnoprawnego znak: OŚ- 6223/5/2003/2004 z dnia: 04.05.2004r dotyczącego obowiązku wykonywania analiz ścieków komunalnych dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Ciasnej zgodnie z pkt II. 1 ppkt c w/w decyzji oraz przysyłania wyników do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Dotrzymywać warunku dotyczącego miejsca poboru próbek ścieków do badań analitycznych zgodnie z pkt. II. 1 ppkt d decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 04.05.2004r. znak OŚ- 6223/05/2003/2004.

Termin realizacji: na bieżąco

3. Wystąpić do Starosty Lublinieckiego o uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Termin realizacji: do 30 listopada 2009r.

4. Przedkładać w ustawowym terminie do Marszałka Województwa Śląskiego roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Termin realizacji: zgodnie z ustawą.

Uzasadnienie

Kontrola przeprowadzona, w Urzędzie Gminy Ciasna obiekt: oczyszczalnia ścieków w Ciasnej wykazała następujące nieprawidłowości:

Na zarządze
przystępują
Inspektor
dorec
na

Ad.1. Podczas kontroli stwierdzono, że oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ciasnej wykonała analizy badań jakości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni do Potoku Jeżowskiego - dwie próbki za rok 2008.

Zgodnie z pkt II.1 ppkt c decyzji- pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ- 6223/5/2003/2004 z dnia 04.05.2003r. badania winny być wykonywane w regularnych odstępach czasu 4 próbki w ciągu roku. Obowiązek przedkładania wyników do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynika z w/w pkt decyzji- pozwolenia wodnoprawnego Starosty Lublinieckiego.

Układ przekazywania wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215/08 poz. 1366)

Ad.2. Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej nie realizuje obowiązku wynikającego z pkt II.1.ppkt d decyzji- pozwolenia wodnoprawnego znak: OŚ- 6223/5/2003/2004 z dnia 04.05.2004r. tj. nie pobiera ścieków do badań analitycznych wyznaczonych w pierwszej studzience przed pompownią główną – ścieki dopływające do oczyszczalni, oraz na wylocie do Potoku Jeżowskiego w km 9+250 – ścieki odpływające z oczyszczalni.

Ad.3. W trakcie kontroli stwierdzono, że oczyszczalnia ścieków w m. Ciasna nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzanych odpadów.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „o odpadach” (tekst jednolity w Dz. U. Nr 39/2007, poz. 251 – z późniejszymi zmianami) wytwórca odpadów, zobowiązany jest do:

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 05 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpiecznych rocznie.

Ad.4. Oczyszczalnia nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 39 poz.251 z 2007r.. z późniejszymi zmianami) tj. nie przedłożyła do Marszałka Województwa Śląskiego zbiorczego zestawienia danych o zbieraniu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów w ustawowym terminie tj. do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Pouczenie

Na zarządzenie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa można wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia pokontrolnego.

Informację o realizacji poszczególnych zaleceń zarządzenia, należy przedłożyć w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie, w terminie 14 dni od dat wyznaczonych na ich realizację.

Nie złożenie informacji o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego w ww. terminie lub złożenie informacji niezgodnej z prawdą, spowoduje podjęcie działań karnych, wynikających z art. 31a ustawy z dnia 20.07.1991r. "o Inspekcji Ochrony Środowiska" (tekst jednolity - Dz. U. Nr 44/07 poz. 287).

Kopia: a/a