

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany :Instalacje elektryczne-budynek OSP Dmosin

Inwestor : Gmina Dmosin

Projektant Andrzej Goszczyński

08.2011

OPIS

Zgodnie z DU nr 120 z dn. 10.07.2003 ustala się następującą Informację BIOZ

1.W zakres robót objętych informacją wchodzi:

Wykonanie instalacji elektrycznej nowej klatki schodowej ,oświetlenia zewnętrznego i sterowania kłapy oddymiającej

2.wykaz istn. obiektów na działce objętej informacją
-budynek OSP wraz z instalacjami

3.Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to ;
-czynniki rozdzielnie elektryczne i instalacja

4.Przewidywane zagrożenia

Prace pod napięciem przy rozdzielniach podczas podłączenia stwarzają zagrożenie .
Prace na dachu- prace na wysokości

5.Sposób instruktarzu

Podczas prac przy rozdzielniach pracownicy winni być poinstruowani ustnie o niebezpieczeństwie przez kierownika robót przed przystąpieniem do pracy
Powinni posiadać aktualną grupę BHP

6.Środki zapobiegające niebezpieczeństwu.

Poczas robót przy rozdzielni należy wyłączyć napięcie na danej rozdzielni.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić brak napięcia
Prace na wysokości przy stosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających BHP

.Załączenie napięcia na linii po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych .