



Klasa ekspozycji XC 3
beton C 20/25 $f_{cd} = 13,3$ MPa otulenie c = 20 mm
stal zbrojeniowa A-III $f_{yd} = 350$ MPa
stal strzemion A-0 $f_{yd} = 210$ MPa
średnice, długość oraz klasa stali wg wykazu stali

TYTUŁ OPRACOWANIA	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Dmosinie	K3 Nr rysunku
ADRES OBIEKTU	95-061 Dmosin, woj. łódzkie	
INWESTOR	Gmina Dmosin 95-061 Dmosin; Dmosin 9	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU	ELEMENTY TARASU (słupy, płyta tarasu)	
OPRACOWAŁ PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Kraszewski inż. Jerzy Targaszewski upr. bud. nr 72/01/Wł.	lipiec 2011