

1.13. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zaleceniami służb prewencji. Wstępnie należy przyjąć, że ilość gaśnic powinna uwzględniać maksymalną dopuszczalną długość dojścia do stanowiska ze sprzętem gaśniczym nie większą niż 30 m, a ponadto na każde 100 m² powierzchni zagrożenia ludzi powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica.

Sprzęt powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, Polskich Normach i instrukcjach obsługi sprzętu.

Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na rok, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez producenta.

Uwaga! Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiekcie należy stosować następujące zasady:

- sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,
- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

STAROSTWO POWIATOWE W BRZĘZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

tel. 0-46 874 28 26

1.14. Inne wymagania.

Wszystkie wyroby stosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne itp.

Uwaga !

Dla wszystkich użytych w projekcie: znaków towarowych, nazw wyrobów, producentów itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia czy wyrobu,

opracowała:

mgr inż. arch. Jolanta Wola Jędrzejowska
ul. Żurawia 10, 01-630 Warszawa
95-100 Brzeziny
upr. proj. UAN IV-10223/121/32

mgr inż. Dorota Napieraj-Faizy
ARCHITEKT
upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce
Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9

LO 0112	mgr inż. Dorota Napieraj-Faizy ARCHITEKT upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9	Inwestor: Gmina Dmosin	Strona 13 z 27
		Obiekt : strażnica OSP	
		Adres : Nowostawy Dolne, działki o nr 346, 347 i 348	
		Tytuł opracowania: Projekt techniczny	