


W przypadku ewentualnego natrafienia na organiczne grunty nasypowe lub przegłębienia wykopu, należy dokonać lokalnej wymiany gruntu zruszonego lub warstw słabonośnych poprzez zastąpienie ich pospółką zagęszczoną do $I > 0,99$ lub stabilizowaną cementem.

Inwestor Gmina Dmosin		
Nazwa i adres obiektu Projekt strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych Nowostawy Dolne dz. nr ew. 346,374,348		
Tytuł rysunku Rzut fundamentów		
Projektant Krzyszyna Szachogluchowicz Inżynier budownictwa upr. bud. 60179, proj. 53183		Podpis 
Data kwiecień 2006 r.	Skala 1:100	Nr rysunku K-1