

**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

GMINA DMOSIN

Dmosin 9, 95-061 Dmosin
tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94
NIP 8331014738, REGON 750148213

Nasz znak: ZP.271.TP.1.2022

Dmosin, dn. 25.01.2022 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania: „**Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki**”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Gmina Dmosin - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytania z dnia 18.01.2022 r.

Pytanie 1. styropapa - w dokumentacji i przedmiarze robót brak informacji o klasie twardości styropapy - bardzo proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Projekt budowlany zawiera opis parametrów pokrycia dachu oraz są podane parametry pokrycia dachu między innymi styropapy, podane są między innymi: twardość - wytrzymałość na ściskanie CS/10/ 100kpa; co jest równoznaczne z EPS100.

Pokrycie dachu należy wycenić zgodnie z opisem materiałów w projekcie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 2. pas rynnowy - w dokumentacji i przedmiarze brak elementu wzmocnienia pasa rynnowego dla montażu pasa podrynnowego, rynny i pasa nadrynnowego.

Odpowiedź: Zawarto opis montażu w projekcie w opisie technicznym.

Tj.: „Obróbki blacharskie ścian attykowych zamontować do uprzednio zamontowanej płyty OSB kołkami rozporowymi przez warstwy izolacyjne styropianu.

Montaż systemu rynnowego, pasów pod i nad rynnowych zamontować do deski czołowej uprzednio przymocowanej do konstrukcji drewnianej w warstwach izolacji dachu kołkami rozporowymi.”



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

W przedmiarze uzupełniono o pozycje 12.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 3. cokoł - w przedmiarze brak jest ocieplenia cokołu, wykonanie na nim tynku mozaikowego

Odpowiedź: W przedmiarze uzupełniono o pozycje 41.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 4. ocieplenie cokołu - w dokumentacji budowlanej jest informacja o styropianie takim samym jak na elewacji - powinien zostać zastosowany styropian innej klasy odporny na wodę - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi informuje, że na ściany fundamentowe należy zastosować – styropian EPS 70-03 grubości 15 cm λ 0,038 W(mxK) typu HYDRO.

Pytanie 5. w przedmiarze brak informacji o wklejeniu dodatkowej siatki do wysokości 200 cm powyżej terenu - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: W przedmiotowym zamówieniu nie przewidziano dodatkowej siatki do wysokości 200cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 6. wyprawa elewacyjna - w przedmiarze przyjęto tynk akrylowy - według dokumentacji budowlanej powinien być tynk silikonowo-silikatowy - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: W przedmiarze zmieniono zapis zgodny z dokumentacją techniczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 7. obróbki blacharskie - w przedmiarze zastosowano obróbki z blachy ocynkowanej - według dokumentacji budowlanej powinny być z blachy powlekanej - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: W przedmiarze zmieniono zapis zgodny z dokumentacją techniczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 8. poz. 45 / poz. 46 przedmiaru - pozycje zdublowane - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: Usunięto pozycję zdublowaną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 9. w przedmiarze brak pozycji dotyczącej demontażu parapetów wewnętrznych - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: Dodano w przedmiarze pozycję 51. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.


Pytanie 10. w przedmiarze zastosowano gładzie gipsowe o gr. 3 mm - według dokumentacji budowlanej powinny być gr. 5 mm - proszę o sprostowanie.
Odpowiedź: W przedmiarze sprostowano wartość. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 11. w przedmiarze brak pozycji wykonania gładzi gipsowej na suficie w pomieszczeniu 1.4 (szatnia) - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W przedmiarze uzupełniono o pozycje 77. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 12. w dokumentacji budowlanej i przedmiarze robót brak informacji dotyczącej wykonania nowego nadproża drzwiowego, z jakiego materiału ma być wykonany - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Na rysunku rzutu budynku nr rys A-1 i w przedmiarze dział 4 poz. 96 (poprzednio poz. 90) opisane zostały nadproża jakie mają być zastosowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 13. brak rysunku technicznego pochwytyłów na wspornikach ze stali nierdzewnej - przedmiar poz. 106.

Odpowiedź: Usunięto błędną pozycję z przedmiaru. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 14. poz. 105 - w przedmiarze kostka kamienna nieregularna gr. 8 cm - w dokumentacji na tarasie zastosowano kostkę betonową gr. 6 cm, a na pochylni dla osób niepełnosprawnych kostka betonowa gr. 8 cm - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W wycenie proszę przyjąć kostkę betonową gr 8cm na pochylni i opasce. Na tarasie gr 6cm kostki wieloformatowej. W przedmiarze ujednolicono opis. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 15. w przedmiarze brak pozycji dotyczącej remontu kominów powyżej dachu - ocieplenie + wyprawa elewacyjna - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zarówno ocieplenie jak i wyprawa elewacyjna zastały ujęte w pozycjach ocieplania dachu i ścian zewnętrznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 16. w przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania spadków pod parapety okienne.

Odpowiedź: Spadki zostaną wytworzone za pomocą materiału montażowego uwzględnionego w pozycji montaż podokienników. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 17. w przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania spadków i obróbek z papy pod obróbkę blacharską ogniomuru.

Odpowiedź: Zostało to policzone i uwzględnione w przedmiarze w pozycji 7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 18. w przedmiarze brak informacji o montażu siatek zabezpieczających rynny przed liśćmi i innymi zanieczyszczeniami - proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar o pozycję 19 (W załączeniu uzupełniony i poprawiony przedmiar). Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 19. brak rysunków szczegółowych dotyczących balustrady tarasu, balustrady pochylni, krat okiennych.


Odpowiedź: Dołączono rysunki szczegółowe (rysunek A-6a).

Pytanie 20. drzwi DZ2 - do pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju według zestawienia stolarki przyjęto jako drzwi stalowe pełne ocieplane - powinny być przynajmniej o odporności ogniowej min. EI30 - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 21. w przedmiarze brak pozycji dotyczących demontażu krat, wykonaniu krat i montażu po wykonanych pracach termomodernizacyjnych - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W przedmiarze dodano pozycję 50. Jednocześnie Zamawiający informuje,



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 22. w dokumentacji budowlanej sufity podwieszane gipsowo-kartonowe występują jako zwykłe i wodoodporne - w przedmiarze sufity podwieszane są ujęte w jednej pozycji - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W przedmiarze rozbito pozycję uwzględniając płyty zwykłe i wodoodporne (Pozycja 70 i 71). Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 23. w przedmiarze brak informacji o malowaniu lamperii w pom 1,5 - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Dodano pozycję 81. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 24. w przedmiarze brak informacji o malowaniu ścian farbą lateksową zmywalną - wiatrołap, wejście główne - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o pozycję 82. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 25. w przedmiarze brak informacji o okładzinie ścian z płytek ceramicznych 20x60 cm na pełną wysokość pomieszczenia - kuchnia i łazienki - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W przedmiarze w pozycji 124 uwzględniono montaż płytek na całą wysokość pomieszczenia kuchni i łazienek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 26. w przedmiarze brak informacji o cokoliku - wiatrołap - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W wiatrołapie nie przewidziano cokolików. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 27. w dokumentacji i przedmiarze brak informacji o podmurowanie istniejących ogniomurów - według przekroju na rysunkach istnieje taka konieczność - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie przewiduje się nadmurowania ogniomurów. Na rysunkach (przekrojach) nie zostało to uwzględnione. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie z dnia 19.01.2022 r.

Pytanie 28. Czy wymagany wsp. izolacyjności akustycznej na poziomie 38dB to parametr R_w czy R_{a2} ?

Odpowiedź: To parametr R_w .



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie z dnia 20.01.2022 r.

Pytanie 29. Z załączonych dokumentów przetargowych (przedmiaru robót) wynika, że poz. 45i poz.46 są zdublowane. Dotyczy wymiany stolarki okiennej.

Jednocześnie analizując dokumenty doszłam do wniosku, że na rys A-7 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w mojej ocenie jest błąd w symbolu 06 jest okno PCV podczas kiedy powinny to być drzwi aluminiowe. Jest to wyjście ewakuacyjne na taras.

Odpowiedź: Usunięto pozycję zdublowaną. Okno o symbolu 06 należy wykonać zgodnie z projektem

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz dokonana zmiana SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść: załącznika nr 1. C) do SWZ – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót**
W związku z powyższymi Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmieniony i uzupełniony przedmiar robót
- D. Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02.02.2022 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: 28.01.2022 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 28.01.2022 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: 02.02.2022 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 02.02.2022 r. godz. 11:00.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.02.2022 r.



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.03.2022 r.

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 00015170/01 z dnia 2022-01-12**
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**
- G. Załączniki**
- 1) Załącznik nr 1– przedmiar robót uzupełniony i poprawiony
 - 2) Załącznik nr 2 rysunki szczegółowe (rysunek A-6a)
 - 3) Załącznik nr 3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00033030/01 z dnia 2022-01-25

WÓJT

Danuta Supera

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Alicja Włodarczyk