

otwór dokumentowany m. Zabki gm. Dmosin

$Q_1 = 2 \text{ m}^3/\text{h}, S_1 = 3.09 \text{ m}, T_1 = 24 \text{ h}, d_1 = 7.5$
 $Q_2 = 40.3 \text{ m}^3/\text{h}, S_2 = 5.89 \text{ m}, T_2 = 32 \text{ h}, d_2 = 6.25$
 $Q_3 = 63.9 \text{ m}^3/\text{h}, S_3 = 10.19 \text{ m}, T_3 = 34 \text{ h}, d_3 = 6.25$
 $k = 0.002505 \text{ m}/\text{sek. wyznaczone na podstawie wyników przesiewu}$
 $k = 0.000189 \text{ m}/\text{sek. wyznaczone na podstawie wyników próbnego dopływu}$
 $Q \text{ eksploatacyjne ujęcia} = 62.0 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{dop. filtru}} = 62.5 \text{ m}^3/\text{h}$
 Przy $Q \text{ eksploatacyjnym ujęcia: } S = 10.0 \text{ m } R = 390 \text{ m}$

