



Istniejący słup nr 262 magistrali  
15kV "Główno-Wierzbówka-  
-Kołacín W."

- montaż poprzecznika dla linii odgałęźnej,
- montaż linii odgałęźnej luźnej przewodami izolowanymi,
- montaż izolatora wsporczo pomocniczego
- montaż mostków z istniejącej linii 15kV do linii odgałęźnej.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
dla GMINY DMOSIN, m. DMOSIN

Branża  
Elektryczna  
Faza  
PB

Data  
05-2006  
Skala

Rys. Nr  
8

Tytuł rys:  
Ogólny widok rozbudowy słupa  
przelotowego Nr 262 na słup  
przelotowo - odgałęźny

Imię i Nazwisko  
Projektował:  
tech. Andrzej Waszczyk  
Sprawdził:  
mgr inż. Andrzej Przybył

Nr uprawnień  
UAN.V.8388(72)88  
Ł00/IE/3373/03  
162/02/WŁ.  
Ł00/IE/3422/03

Podpis

P.P.W. "BIOPROJEKT"  
Grzegorz Jaśki

97-310 Moszczenica  
ul. Fabryczna 26  
(044) 616-85-91  
bioprojekt@interia.pl