



„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Dmosin, dn. 02.02.2023 r.

- do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych ORLIK w Dmosinie Drugim**”

W związku z otrzymanymi pytaniami **zgłoszonymi przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Gmina Dmosin - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

Pytanie 1. W przedmiarze robót budowlanych nie ma uwzględnionej rozbiórki i utylizacji nawierzchni poliuretanowej EPDM czy mam rozumieć, że nawierzchnia w miejscach uszkodzeń została już wycięta i zutylizowana czy jest to błąd w przedmiarze?

Odpowiedź: Rozbiórka i utylizacja nawierzchni poliuretanowej EPDM została ujęta w poz 1,2,3,4 jako cena zagregowana.

Pytanie 2. Jaki dokładnie granulat EPDM Państwo chcą zastosować w miejscach uszkodzeń? Nie spotkałam się z granulem barwionym EPDM o frakcji 0,5-1,3,5 mm (być może jest to materiał rzadko stosowany). Granulaty kauczukowe EPDM występują w frakcjach: 1-3 mm, 0,5-1,5 mm oraz 0,0-0,5 mm. Pierwszy z nich jest przeważnie stosowany na boiskach wielofunkcyjnych?

Odpowiedź: Podany granulat EPDM 0,5 -3,0 został zastosowany podczas budowy kompleksu boisk ORLIK i taki należy zastosować. Dokładne parametry granulatu podano w poz. 14 przedmiaru.

Pytanie 3. Z przedmiaru wynika, że chcą Państwo usunąć i zutylizować całą podbudowę pod uszkodzeniami nawierzchni oraz wykonać w tych miejscach drenaż. Czy jest uzasadnienie do usunięcia całej podbudowy? Czy na boisku istnieje wykonany już drenaż? Z technicznego punktu drenaż pod boiskiem wykonuje się przed montażem nawierzchni boiska, trudno jest go wykonać na małych odcinkach w miejscach uszkodzeń nawierzchni. Czy materiały z podbudowy można wykorzystać ponownie do odtworzenia podbudowy?

Odpowiedź: W boisku wielofunkcyjnym istnieje drenaż. W przedmiarze przewidziano ewentualne miejscowe uszkodzenie i odtworzenie drenażu. Pozostałe pozycje wycenić jak w przedmiarze.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **do dnia 06.02.2023r. do godziny 10:00**

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega zapis dotyczący terminu określonego w pkt VI Ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:

„VI TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę (załącznik nr 2 do ogłoszenia) proszę składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, do dnia **06.02.2023r., lub pocztą elektroniczną na adres inwestycje@dmosin.pl do godziny 10:00**”

WÓJT
Danuta Supera

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Alicja Włodarczyk