



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 16 maja 2023r.

WA.ZUZ.5.4210.312.2023.AS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2022r., poz. 2625 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin reprezentowanej przez Wójta Gminy, działającej poprzez upoważnionego do występowania przed organami publicznymi pana Rafała Szawłowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na:

1. poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia trzeciorzędowego które stanowi studnia Nr 1 zlokalizowana na dz. nr ewid. 121/1, obręb Ząbki, Gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śrd}} = Q_{\text{max.d}} &= 430 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{maxh}} &= 50,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{max.s}} &= 0,014 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{maxroc.}} &= 156\,950 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. wprowadzaniu oczyszczonych ścieków - wód popłucznych powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody do wód rowu melioracyjnego za pomocą istniejącego urządzenia wodnego - wylotu E1 PVCØ160mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 39/2 obręb Kałęczew, Gmina Dmosin pow. brzeziński woj. łódzkie, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śrd}} = Q_{\text{max.d}} &= 5,746 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{maxh}} &= 2,879 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{max.s}} &= 0,0008 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{maxroc.}} &= 2\,097 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

o wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

$$\begin{aligned} \text{odczyn} &= 6,5 - 9 \text{ pH} \\ \text{żelazo ogólne} &\leq 10 \text{ mg/l} \\ \text{zawiesina ogólna} &\leq 35 \text{ mg/l} \end{aligned}$$

z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia w całości pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, obręb Ząbki oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych (ścieków przemysłowych) ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego, obręb Kałęczew, gm. Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.421.1.377.2019.AS z dnia 21 listopada 2019r.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk