



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 05 czerwca 2023 r.

Urząd Gminy Dmosin
wpłynęło dnia 12.06.2023
nr poz. 3099

WA.ZZŚ.5.4901.1.141.2023.PD

**Wójt Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Dmosin z dnia 05 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.2.2023, uzupełnionego pismem z dnia 16 maja 2023 r. bz, skierowanego do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem ZZ w Łowiczu*, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym Kartą informacyjną Przedsięwzięcia (zwaną dalej *KIP*),

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi – teren działki ewid. nr 79, 91/2 oraz 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów**
 - 1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 6) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 7) na etapie realizacji wodę na potrzeby bytowe oraz budowlane pobierać z sieci wodociągowej;
- 8) na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (np. TOI-TOI), nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
- 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 11) prace w obrębie koryta rzeki Mroga (w tym prace rozbiórkowe) prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód;
- 12) podczas rozbiórki zabezpieczyć ciek przed dostaniem się gruzu oraz innych zdemontowanych elementów mostu do ciekі;
- 13) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego;
- 14) wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzać za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na tereny przyległe, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 15) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 16) wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki Mroga oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód;
- 17) nie naruszyć stabilności dna i skarp ciekі.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dmosin pismem z dnia 05 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.2.2023, uzupełnionego pismem z dnia 16 maja 2023 r. bz, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem ZZ w Łowiczu*, o wydanie opinii, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzonym dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi – teren działki ewid. nr 79, 91/2 oraz 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie”. Do ww. pisma załączono m.in. KIP oraz kopię wniosku Inwestora.

Wg informacji Wójta Gminy Dmosin dla terenu planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/173/21 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 marca 2021 r.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor ZZ w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Dmosin do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia RM.

Planowana inwestycja polega na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej, w miejscowości Dmosin II - teren działki ewid. nr 79, 91/2 oraz 102/1, obręb, Dmosin II, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Przebudowa polegała będzie na rozebraniu istniejącego obiektu znajdującego się na odnodze rzeki Mrogi (tzw. „Kanał Młyński”) oraz budowie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego o niezmiennych parametrach szerokości oraz rzędnej spodu konstrukcji. Konieczność przebudowy podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego mostu który zapewnia komunikację dla właścicieli zakładów usługowo handlowych oraz pól uprawnych. Projektowany obiekt będzie miał długość całkowitą 12,74 m (od końca skrzydła do końca skrzydła), a szerokość będzie wynosić 4,1 m – czyli tyle co obecny obiekt. Długość płyty mostu wyniesie 9,80 m oraz rozpiętość teoretyczna wyniesie 9,00 m. Zachowanie szerokości istniejącej przeprawy oraz budowa nowej przy pomocy sprężonych belek spowoduje, iż na czas budowy oraz eksploatacji nie ma potrzeby ingerencji w ciek wodny oraz nie przewiduje się wycinki drzew w celu budowy nowego obiektu. Fundament zostanie wykonany w postaci grodzic stalowych pograżonych bez udarowo (bez drgań), na ścianie szczelnej wykonany zostanie żelbetowy oczep. Na żelbetowym oczepie ułożone zostaną belki sprężone typu DS.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200010272345 Mroga do Mrożycy. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje się złym stanem ogólnym, z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz poniżej dobrego stan chemiczny. Umiarkowany stan ekologiczny determinują wskaźniki takie jak: BZT5, fitobentos, makrobezkęrowce, zaś wskaźniki determinujące poniżej dobrego stanu chemicznego to: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten: nie dotyczy. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie stanu chemicznego poprzez złagodzenie wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celu środowiskowego będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5, IO, MMI, benzo(b)fluoranten(w), fluoranten(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się

zestaw działań podstawowych - poprawa warunków dla obszarów chronionych, gospodarka ściekowa oraz działania uzupełniające - aktualizacja programu ochrony środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 402 o nazwie „Zbiornik Stryków”.

Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na gruncie utwardzonym. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. Jedyną czynność która będzie wykonywana w korycie rzeki to odcięcie techniką diamentową ustroju nośnego od podpór. Ustrój nośny w całości zostanie zdjęty znad lustra wody dźwigarem i rozkuty na mniejsze części w celu utylizacji na gruncie. Istniejące podpory pozostaną w rzece. W wyniku przebudowy obiektu w żaden sposób nie zostanie zmienione koryto cieku. W ramach inwestycji nie jest przewidziane wykonanie umocnienia skarp ani dna cieku. Wszystkie prace wykonywane będą z brzegu przy zachowaniu całkowitego przepływu wody. Ze względu na optymalnie dobrane rozwiązania projektowe nie przewiduje się negatywnego wpływu budowy obiektu na wody powierzchniowe i podziemne. Jednakże ze względu na bliskość cieku wodnego jakim jest rzeka Mroga wykonawca robót będzie zobligowany do posiadania zestawu sorbentów, tak aby móc zabezpieczyć ewentualne awaryjne wycieki np. z maszyn przed przedostaniem się ich do wód powierzchniowych lub wód rzeki Mrogi. Źródłem poboru wody w trakcie realizacji robót będzie gminna sieć wodociągowa. Na etapie realizacji przewiduje się powstawanie minimalnych ilości ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania zaplecza sanitarnego pracowników budowy – np. toalety ekologiczne typu TOI-TOI. Rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe oraz podziemne. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych na przylegający teren.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyżej nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a