



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 22 kwietnia 2024r.

WL.ZUZ.4220.8.2024.AS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin reprezentowanej przez Wójta Gminy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ. 4210.312.2023.AS z dnia 05 czerwca 2023r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia trzeciorzędowego, które stanowi studnia Nr 1 zlokalizowana na dz. nr ewid. 121/1, obręb Ząbki oraz na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków - wód popłucznych powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody do wód rowu melioracyjnego za pomocą istniejącego urządzenia wodnego - wylotu E1 PVC $\varnothing 160\text{mm}$, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 39/2, obręb Kałęczew, gm. Dmosin, pow. brzeziński, woj. łódzkie, w części dotyczącej poboru wody.

Wnioskowana zmiana polega na umieszczeniu w decyzji zapisu informującego o zamontowaniu w hydroforni Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach dodatkowego przyrządu pomiarowego (przepływomierza) celem dokładnego opomiarowania poboru wody surowej. Przepływomierz zainstalowany będzie na wejściu wody surowej do budynku przed areatorem.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin – (w celu zawiadomienia pozostałych stron o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w bip-ie urzędu, oraz przekazania informacji zwrotnej dotyczącej okresu wywieszenia).
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu + aa.

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk

e-mail: anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl tel. /46/811 50 60 wew. 33