
Gmina Dobrzyca
faks 62 7413013

dot. przetargu pn. „BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH:
KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OŁĘDRY, LUTYNIA,
SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINIEK”

Wniosek oferenta

Prosimy o dopuszczenie w w/w postępowaniu rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez innych producentów urządzeń zabawowych poza rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ. Jesteśmy producentem urządzeń zabawowych z 17-letnim doświadczeniem w branży. Rozwiązania przez nas stosowane opierają się na konstrukcjach z drewna sosnowego bezrdzeniowego o przekroju 95x95mm. Urządzenia poddane były badaniom statyczno-wytrzymałościowym i uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą COBRABID-BBC. Ponadto drewno bezrdzeniowe jest materiałem znacznie lepiej znoszącym zmieniające się warunki atmosferyczne niż drewno toczone cylindrycznie, które to przejawia duże tendencje do powstawania szczelin pod wpływem warunków pogodowych.

Wskazanie przez Zamawiającego tylko jednego rodzaju materiału wyklucza z grona oferentów wiodących producentów placów zabaw, którzy stawiają na jakość swoich wyrobów. Takie działanie ze strony Zamawiającego utrudnia uczciwą konkurencję, co jest niezgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w SIWZ.

URZĄD GMINY

63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

000538610

Dobrzyca, 11.03.2010 r.

ZPI.341-1/10

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OŁĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINIEK”.

Urząd Gminy w Dobrzycy informuje, że dopuszcza do zastosowania w urządzeniach zabawowych rozwiązań konstrukcyjnych z drewna sosnowego **o przekroju kwadratowym o zaokrąglonych krawędziach** spełniające minimum wymiary podane w SIWZ, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń placów zabaw oraz dokumentacji projektowej. Użyte materiały mają odpowiadać wymaganiom określonych w w/w dokumentacji.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2010r. (godz. 9.00). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2010r. o godz. 10.30.

WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak