

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA.

- / Pyt. 1. Czy jednostka użyta m.in. w poz. 10 w kosztorysie dot. etapu I/1, czyli m³ jest prawidłowa dla umocnienia ścian wykopów obudową OW Wronki? Czy obmiar jest więc prawidłowy?
- / Pyt. 2. Czy do podsypki i obsypki należy użyć wyłącznie gruntu rodzimego? Opis pozycji kosztorysowej m.in. 5 i 6 w kosztorysie dot. etapu I/1 ma dopisek: „-robocizna”
- Pyt. 3. W opisie technicznym projektuje się przeciski w rurze osłonowej, natomiast w kosztorysie dot. etapu I/2 poz. 18 i 19, uwzględniono przeciąganie rurociągów w rurze ochronnej. Czy w takim razie w inwestycji nie przewiduje się jednak żadnych przecisków?
- Pyt. 4. Uwzględniając zmianę podatku VAT od roku 2011 jaką stawkę VAT należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?
- Pyt. 5. Co stanowi wartość ryczałtowa?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
tel./fax (062) 741-30-13



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dobrzyca, 25.11.2010 r.

ZPI.341- 18/ 10

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca”

Urząd Gminy w Dobrzycy przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. 1

Jednostka ujęta w poz. 10 w kosztorysie dotyczącym etapu I/1 „m³” jest niepoprawna, obmiar powinien być w „m²”.

Ad. 2

Do obsypki i podsypki należy użyć materiału zgodnie z opisem, tj:

- poz. 5

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – piasek grub. 10 cm a dopisek „robocizna” zostaje skreślony

- poz. 6

Obsypka kanału piaskiem grub. 30 cm na wierzch rury, a dopisek „robocizna” zostaje skreślony.

Ad. 3

W przedmiarze robót etap I/2 poz. 18 i 19 dotyczy przejścia kanału w rurze osłonowej wykopem otwartym.

Ad. 4

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu złożenia oferty a przewidziane zmiany w stawce podatku VAT w następujących latach będą mogły ulec zmianie tylko w tej części wynagrodzenia zgodnie z zapisem w projekcie umowy §10 ust. 2.


Ad. 5

Wartość ryczałtowa, to cena za całość zamówienia ustalona na podstawie projektów budowlanych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a żądany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej ma stanowić tylko znaczenie pomocnicze.

Otrzymują:

1/ Adresat w/w

2/ a/a


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak